

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: závazné stanovisko § 94 j stavebního zákona
ID zprávy: 1042030872
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 23.5.2022 v 12:36:29
Datum a čas doručení: 23.5.2022 v 12:43:11

Odesílatel: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 73301 Karviná, CZ
ID schránky: es5bv8q
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: SMK/063152/2022
Naše spisová značka: SMK/054700/2022/02
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

2022-054700.pdf (204,96 kB)

Situace v katastrální mapě.pdf (139,77 kB)

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.		
Došlo dne:	Č.j.	Podat. přílohy
23 -05- 2022		
Č. spisu.		



MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ
Odbor stavební a životního prostředí
Vodoprávní úřad

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

27.04.2022

ČÍSLO JEDNACÍ:

SMK/063152/2022

SPISOVÁ ZNAČKA:

SMK/054700/2022/OSŽP Ki

VYŘIZUJE:

Ivana Krainová

TEL.:

596 387 453

E-MAIL:

epodatelna@karvina.cz

statutární město Karviná

Fryštátská 72/1

733 24 Karviná – Fryštát

v zastoupení

DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.

Masrykovo náměstí 5/5

702 00 Ostrava 1

LISTŮ/PŘÍLOH:

2/1

DATUM:

20.05.2022

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c), ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a ustanovení § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 104 odst. 3 vodního zákona, s použitím § 149 odst. 2 správního řádu vydává

kladné závazné stanovisko

podle ustanovení § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), k umístění a provedení stavby vodního díla, přeložky vodovodního řádu „**SO 351 – Přeložka vodovodu**“, na pozemcích parcelní čísla 620/2, 620/38, 620/35 a 620/1, vše v katastrálním území Karviná-město, části města Nové Město, obci Karviná (dále jen „stavba vodního díla“), jako vedlejší stavby, která je součástí souboru staveb pod názvem „**Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné**“ (dále jen „záměr“), vše na pozemcích parcelní čísla 620/1, 620/2, 620/4, 620/17, 620/27, 620/28, 620/29, 620/30, 620/31, 620/33, 620/35, 620/36, 620/37, 620/38, 620/40, 620/66, 679/1, 3494/1 v katastrálním území Karviná-město, v obci Karviná.

Popis vedlejší stavby:

Jedná se o přeložku stávajícího vodovodního řádu d160 PVC. Vodovodní řád bude proveden z materiálu d160 PE100 SDR11 RC v celkové délce 35,7 m. Bude vymístěn stávající lomový bod mimo zpevněné plochy. Přeložka vodovodu je vedena přes vsakovací šterkovou rýhu, která je vytvořena spolu s průlehem ve středové ozeleněné části plochy. Rýha je navržena s kameniva frakce 32/63mm, obalená separační geotextilií 100-150 g/m², tl. 1m. V rýze bude umístěna drenážní trubka DN 100 mm s obsypem drceným kamenivem frakce 8/16 mm. Na tuto vsakovací rýhu bude uložena vrstva prokořenitelného strukturního substrátu celkové tloušťky 0,5 m. Plocha průlehu bude tvořena šterkovým trávníkem o mocnosti 0,2 až 0,3m.

Přeložka vodovodu začíná napojením na stávající vodovod v zelené ploše, poté je vedena pod upravovaným parkovištěm a dále pod zelenou plochou, kde dojde k napojení na stávající vodovodní řád. Napojení na stávající vodovod bude provedeno litinovou spojkou DN150 jištěnou proti posunu. Na překládaný úsek vodovodu nejsou napojeny žádné vodovodní přípojky. Výškové vedení trasy přeložky vodovodu je navrženo s ohledem na hloubku stávajícího potrubí v místech propojů,

MMKASS11532659



Jednoznačný identifikátor dokumentu

■ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ • Magistrát města Karviné | Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní kontakt: | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534
Telefon: 596 387 111 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz

dále výšku stávajícího a nového terénu. Rušený úsek stávajícího vodovodního potrubí bude kompletně odstraněn v celkové délce 37 m.

V místě křížení vodovodního potrubí se vsakovací šterkovou rýhou, bude potrubí uloženo do chráničky d280 PE100 SDR17 v délce 6,15 m. Přesah chráničky bude 1 m na každou stranu vsakovacího průlehu. Potrubí v chráničce bude uloženo na středících objímkách a čela chráničky budou vodotěsně uzavřena pryžovými manžetami.

Stavba vodního díla bude provedena na pozemcích parcelní čísla 620/2, 620/38, 620/35 a 620/1, vše v katastrálním území Karviná-město.

Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem, a vodoprávní úřad souhlasí s jeho umístěním a provedením bez stanovení podmínek.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 3 vodního zákona, vydává k řízením vedených při umísťování, povolování, užívání a odstraňování staveb dle stavebního zákona závazná stanoviska, pokud mohou být dotčeny zájmy vodního zákona a souhlas podle § 17 vodního zákona se neuděluje.

Vodoprávní úřad považuje pro úplnost uvést citaci z ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona:
Začátek citace: „U souboru staveb se příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb. Stavební úřady příslušné k umístění nebo povolení vedlejších staveb souboru jsou ve společném územním a stavebním řízení dotčenými orgány a pro potřeby vydání společného povolení vydávají namísto rozhodnutí závazná stanoviska“ Konec citace.

V tomto případě jsou stavbou hlavní parkovací plochy. Příslušným stavebním úřadem k vydání společného povolení je Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí jako speciální stavební úřad.

Vodoprávní úřad posoudil žádost o závazné stanovisko k výše uvedeným stavbám a na základě tohoto posouzení vydal podle § 94j odst. 2 stavebního zákona závazné stanovisko bez podmínek.

Vodoprávní úřad při vydávání závazného stanoviska chrání zájmy podle vodního zákona, kterými jsou mimo jiné i cíle ochrany vod stanovené v § 23a a v plánech povodí.

Vodoprávní úřad posoudil možnost zhoršení stavu stavbami dotčeného vodního útvaru povrchových a podzemních vod a souhlasí s umístěním a provedením staveb bez stanovení podmínek.

Vodoprávní úřad posoudil žádost z hlediska její úplnosti a zjistil, že obsahuje obecné náležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu a přiložené podklady jsou z hlediska zákona o vodách dostačující a přezkoumatelné.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska je:

Projektová dokumentace stavby pro soubor staveb „**SO 351 – Přeložka vodovodu**“, na pozemcích parcelní čísla 620/2, 620/38, 620/35 a 620/1, vše v katastrálním území Karviná-město, kterou zpracoval Ing. Petr Juchelka, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 1103198 v září 2020, zpracovaná dle přílohy č. 11, vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Příloha

Situace v katastrální mapě

Poučení:

Toto závazné stanovisko neřeší majetkoprávní, vlastnické ani nájemní vztahy k dotčeným pozemkům, dále je dle § 149 odst. 1 správního řádu závazným stanoviskem a není dle § 21 odst. 1 zákona rozhodnutím podle správního řádu, to znamená, že se proti němu nelze odvolat.

Nezákonné závazné stanovisko lze ve smyslu ustanovení § 149 odst. 8 správního řádu zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. V daném případě je nadřízeným správním orgánem Magistrátu města Karviné Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu), ale úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona, tj. proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatně odvolání. Odvolání proti obsahu tohoto závazného stanoviska lze podat až v rámci řádného opravného prostředku, tj. odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, pro jehož výrokovou část je obsah závazného stanoviska závazný (§ 149 odst. 1 a § 81 odst. 1 správního řádu).

Příloha:

Situace v katastrální mapě

Ivana Krainová
oprávněná úřední osoba
služební číslo 1826

Obdrží: (doručenky)

DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s., IDDS: 953zkzj
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

LEGENDA:

KATASTRÁLNÍ MAPA

STÁVAJÍCÍ SÍŤ:

VODOVOD

VODOVOD RŮŠENÝ

NOVÉ SÍŤ:

VODOVOD

TABULKA SOUŘADNIC BODŮ

Č. BODU	Y	X	POZNÁMKA
Z0	452057.866	1100742.896	
KU	452052.533	1100707.433	

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVĚDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

SO 351

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: R.v.v.



VEDOUcí PROJEKTANT - HP ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAN KONTROLOVAN KVAL. MŮ. OD OHLAŠOVATEL INVESTITOR		ING. MARTIN STAVĚK ING. PETR JUŠEK ING. VĚRA KOTRČOVÁ ING. LUDOVĚK KUTĚJ MORAVSKOLÉZSKÝ KRAJ KARVINA STATISTICKÉ MĚSTO KARVINA			
NÁZEV AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVA PROSTORU MEZI TR. 17. LUSTOPADU A ULICÍ NEBALOVOU V KARVINĚ PŘELOŽKA VODOVODU		DATUM: 06/2021 FORMÁT: A4 MĚŘÍTKO: 1:200 STUPEŇ: 0030 ZNAČ. ČÍSLO: 210011	
NÁZEV OBJEKTU:		SITUACE V KATASTRÁLNÍ MAPĚ		Č. VÝKRESU: 07	
NÁZEV VÝKRESU:					

SO 351 PŘELOŽKA VODOVODU PE100 RC
d160- 35,70m

CHRÁNIČKA
d280 PE100 SDR17 dl 6,15m

KU 0.035 70
L2 0.036 20
L1 0.000 50
LZ 0.000 00