

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Vyjádření k záměru
ID zprávy: 985639283
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 7.1.2022 v 9:07:36
Datum a čas doručení: 7.1.2022 v 9:07:50

Odesílatel: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 73301 Karviná, CZ
ID schránky: es5bv8q
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezařadeno
Naše číslo jednací: SMK/002016/2022
Naše spisová značka: SMK/154116/2021/02
Vaše číslo jednací: 131/2021/210081/M4.17.2
Vaše spisová značka: Nezařadeno
K rukám: Nezařadeno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

21-242-Vyjádření_k_záměru_-_002016_2022_úprava_prostoru_Nedbalova.pdf (272,41 kB)

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.		
Datum vstupu:	Č.j.:	Počet příloh:
07-01-2022	Č. spisu:	



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Magistrát města Karviné

Odbor komunálních služeb

VÁŠ DOPIS ZN.: 131/2021/210081/M4.17.2
ZE DNE: 02.12.2021

ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/002016/2022
SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/154116/2021/02

VYŘIZUJE: Mgr. Michal Reczek
TELEFON: 596 387 346
E-MAIL: michal.reczek@karvina.cz

LISTŮ/PŘÍLOH: 2/0
DATUM: 06.01.2022

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava

Vyjádření k záměru

Statutární město Karviná, Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné obdržel Vaši žádost o vydání vyjádření k záměru stavby pod názvem „Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné“.

Projektová dokumentace řeší úpravu stávajících zpevněných ploch v prostoru mezi domem č. p. 2417 a domy č. p. 2405-2410. Cílem je zajistit maximální možný počet parkovacích stání a zajištění přístupu ke stávajícím domům pro složky IZS. Dojde ke vzniku oblasti s dopravním režimem obytné zóny, kde bude parkování umožněno pouze na vyznačených místech a dopravní prostor bude užíván všemi účastníky provozu v jedné výškové úrovni. V rámci stavby bude řešeno odvodnění ploch, nové veřejné osvětlení, nutné přeložky inženýrských sítí (vodovod a teplovod), úprava kontejnerového stanoviště, vegetační úpravy a dětské hřiště.

Dešťové vody budou svedeny do průlehu osazeného trávou a keři mezi parkovacími místy s přepadem do dešťové kanalizace anebo přímo do dešťové kanalizace v místech, kde sklonové poměry nedovolují svedení do průlehu.

Parkovací stání budou vybudována v počtu 79 ks běžných stání a 5 ks vyhrazených stání. Stání jsou navržena šířky 2,8 m, respektive 3,5 m u vyhrazených míst. Nárůst oproti stávajícímu stavu je 30 míst. Komunikace bude obousměrná šířky hlavního dopravního prostoru 7,0 m. Chodník je navržen v základní šířce 2,0 m, v případě stávajících je respektována stávající šířka, která je ale min. 1,5 m.

V rámci přestavby zpevněných ploch dojde také k úpravě křižovatky místní komunikace ul. Cihelní s upravovanou plochou účelové komunikace veřejně přístupné. Kontejnerové stání je navrženo jako zpevněná plocha s oplocením.

V rámci přípravy stavby bude nutné provedeno kácení v nezbytném rozsahu.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

- SO 020 Příprava území
- SO 110 Komunikace
- SO 301 Přípojky vpustí
- SO 351 Přeložka vodovodu
- SO 430 Veřejné osvětlení
- SO 501 Úprava teplovodu
- SO 801 Vegetační úpravy
- SO 870 Náhradní výsadba
- SO 920 Dětské hřiště

MMKASS11227397



jednoznačný identifikátor dokumentu

■ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ • Magistrát města Karviné | Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní kontakt: Karola Šliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534
Telefon: 596 387 111 | Fax: 596 387 264 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: esSbv8q | Web: www.karvina.cz

Po posouzení Vaší žádosti, statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor komunálních služeb, jako vlastník dotčených pozemků, komunikací, zeleně, inženýrských sítí a veřejného prostranství, vydává, pro účely dopracování dokumentace a správní řízení vedená k této stavbě, toto vyjádření k předložené dokumentaci, kterým stanovuje tyto podmínky a sděluje následující:

1. Statutární město Karviná souhlasí s napojením nového veřejného osvětlení na stávající síť. Vzhledem k tomu, že se do budoucna v rámci obnovy veřejného osvětlení počítá s obměnou sodíkových svítidel za LED svítidla, požadujeme již v tomto projektu navrhnout LED svítidla. Příkon do 36 W, teplota chromatičnosti 2 700 K.

Pokud se týká stožárů a venkovních rozvodů popisovaných v SO 430 - nemáme připomínek.

1. Z hlediska vlastníka chodníku, komunikace a parkoviště souhlasíme s navrhovaným řešením. V rámci stavby je nutné řešit a instalovat veškeré potřebné svislé i vodorovné dopravní značení.
2. Souhlasíme s provedením navrženého kácení dřevin. Souhlasíme s navrženým rozsahem náhradní výsadby.

V průběhu stavby musí být důsledně dodržována zmíněná ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, arboristické standardy a také Standardy péče o přírodu a krajinu, především SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Tyto standardy jsou volně dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny na adrese <http://standards.nature.cz/seznam-standardu/>.

U zachovávaných dřevin, které jsou v blízkosti nových zpevněných ploch – dubu červeného u křižovatky a javoru klenu mezi parkovacími místy je nutné postupovat při provádění výkopu zvláště opatrně – výkopy provádět ručně, provádět ošetření kořenů a zabránit jejich vysychání. V případě provádění výkopů bagrem dojde k potrhání kořenů směrem ke kmeni a ohrožení stability stromu.

Projektovou dokumentaci doporučujeme doplnit o speciální část věnující se ochraně dřevin v průběhu stavby.

V rámci výsadby dřevin požadujeme, aby byla provedena dle arboristického standardu Výsadba stromů SPPK A02 001:2021.

3. V případě potřeby dočasného přesunu mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, herní prvky apod.) bude tento po dobu stavby uložen v areálu technických služeb, přičemž převoz bude zajištěn na náklady stavby, případně bude uložen a zabezpečen na místě stavby.
4. Prostor pod oplocením kontejnerového stanoviště doporučujeme namísto vysypání kačirkem vydláždít. I přes režim, který umožňuje v řešeném prostoru parkování pouze na vyznačených plochách parkovišť, požadujeme před nájezd ke kontejnerovému stání umístit vodorovné dopravní značení V12a.
5. Před samotnou realizací stavby je nutné v předstihu informovat obyvatele okolních domů o provádění stavebních prací a upozornit na zvýšený hluk, dopravu vlivem stavby a omezení příjezdu ke garážím a domům. Např. formou vylepení informací na vchody.
6. Před zahájením stavebních prací, v jejich průběhu a po dokončení bude pořízena fotodokumentace používaných komunikací a prostranství v majetku statutárního města Karviné, na kterých bude stavba prováděna. Fotodokumentace bude předána Odboru komunálních služeb Magistrátu města Karviné před zahájením stavebních prací a po jejich dokončení.
7. Dojde-li vlivem provádění stavby, staveništní dopravy, umístěním stavebního materiálu, zařízení a pojižděním mechanizace k poškození tělesa komunikací a travnatých ploch v majetku statutárního města Karviné používaných pro příjezd na staveniště, tyto budou po dokončení stavby opraveny v plném rozsahu a uvedeny do nezávadného stavu v rámci nákladů stavby (komunikace včetně vodorovného dopravního značení). Je nutné dbát na důkladné čištění vozidel stavby, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací používaných k příjezdu na stavbu a v případě jejich znečištění je průběžně čistit a v případě sucha zamezovat prašnosti kropením.. V případě znečištění dešťových vpustí ve správě města je také nutné zajistit jejich čištění.

8. Veškeré odpady je nutno zařazovat podle druhu a kategorie a při kontrole prokázat, že s odpadem bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Především je nutné dbát na povinnost, aby při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby byl dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Toto vyjádření k záměru nenahrazuje povolení nebo rozhodnutí příslušných správních orgánů potřebných k realizaci stavby.

Platnost tohoto vyjádření končí dne 06.01.2023

Ing. Jana Maierová
vedoucí odboru

podepsáno elektronicky

Na vědomí: Odbor majetkový