



Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 02.12.2021  
Naše zna ka: RSMSV/20211206-002/SUS  
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: RSMSV/20210629-004/ES  
Vy izuje: Tomáš Zmija  
Telefon: 602 578 085  
E-mail: tomas.zmija@veolia.com  
Datum: 03.01.2022

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava  
a.s.**

Masarykovo nám stí 5/5  
70200 Ostrava

**Stanovisko**  
provozovaných společností  
**Veolia Energie R, a.s.**  
pro účely společného územního a stavebního řízení

Název akce:	Stavební úprava prostoru mezi t . 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné	
Stručný popis akce:	Základním úkolem projektu je oprava všech zpevněných ploch v řešeném prostoru, v etn vyvolaných ploch a úprav inženýrských	
Lokalizační údaje:	Okres:	Karviná
	Obec:	Karviná
	Název k.ú.:	Karviná-m sto
Kontaktní osoba:	Markéta Myšková	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	737249895, m.myskova@dpova.cz	
Platnost vyjád ení:	1 rok ode dne vyhotovení 03.01.2022	

Ve Vámi vyzna eném zájmovém území

**dojde k dot ení**

za řízení ve správě Veolia Energie R, a.s., Region Severní Morava a Slezsko - oblast Východ, závod DS

Jedná se o:

**Podzemní vedení tepelných sítí**

**Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.**

**P ipomínky k PD, které budou požadované při realizaci díla.**

- schází ochrana hydroizolace stropní desky, nap . betonový pot r na vodorovnou izolaci a geotextilie 500 gr/m2 na boky.

- poklopy pro vstup do šachty požadujeme polyuretanové o nosnosti 40t.

- ve výkresu šachtice je v p dorysu Nový stav nakreslen i t etí poklop. Není to vstupní poklop, ale kanaliza ní k ovládání šoupátka do kanalizace, ale ten bude také zrušen, protože šoupátko ovládáme ru n v šachtici.

- Z d vodu manipulací a zásah do za řízení – technologie v naší správ , požadujeme umožnit technický dozor nad provád ěnými pracemi zástupcem spol. Veolia Energie R, a.s., v etn bezproblémového p ístupu na staveništ . Stavebník v p edstihu 10 dní p ed zapo etím prací

1/3

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.  
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410  
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.



**předloží časový harmonogram prací, na jehož základ bude vzájemně dohodnut způsob provádění doзору a určení dozorujících pracovníků. Kontaktní osoba - vedoucí provozu, p. Lukašik, tel. 596 309 052, 724 169 814.**

Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavebních činností nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezpečnostního provozu teplotního zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen

1. Písemně uvdomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.
2. Zajistit vytýčení rozvodného tepelného zařízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.
3. Při zjištění rozvodného tepelného zařízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zařízení se zvýšenou opatrností práce provádět ručně.
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zařízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že za zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.
5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
6. Změny v uložení, případně přeložky nebo provedení doplňujících opatření (chráněcí, roznášecí zátlakové desky, atd.) na rozvodném tepelném zařízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zařízení nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k souběhu nebo křížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným zařízením, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem.

U podmínky dodržení SN 736005 upozorujeme na skutečnost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zaměřeno, ale pouze zakresleno. Přesnou polohu lze určit pouze sondážními výkopy s jejich následným zaměřením.

Vytýčení rozvodu tepelné energie bude provedeno na základě zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejméně 5 pracovních dnů předem. V žádosti o vytýčení uvádíte naši značku předem určeného vyjádření.

Sít v terénu vám vytýčí odpovědný pracovník

Karviná - Tomáš Zmija, tel.602578085, [tomas.zmija@veolia.com](mailto:tomas.zmija@veolia.com)



Nedodržení podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavebníinnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítě rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona č. 458/2000 jakoinnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zaízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.  
Platnost vyjádření je 1 rok.

**Ing. Dalibor Šafran**  
Vedoucí sektoru  
Závod distribuce a služby  
Region Severní Morava a Slezsko  
Tel.: + 420 596 309 050  
E-mail: dalibor.safran@veolia.com