Uložení kabelu v terénu (zeleni) ve výkopu 35x50 cm



Uložení kabelu v chodníku a zpevněné ploše ve výkopu 35x50 cm



Uložení kabelu VO ve výkopu 35x80cm ve vjezdech



Prostup pod komunikací 50x120cm*



*** Překop možno provést pouze v případě, že nejde realizovat protlak a pouze po odsouhlasení správcem komunikace, tř. 17. listopadu a ul. Ostravská nesmí být překopány!**

Pozn.:

Dodržet min. hloubku uložení kabelů VO v závislosti na místě uložení a min. hloubku uložení zemniče

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projekční kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.

Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský	
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes	
Schválil:	Ing. Alena Muchová	
Investor:	Technické služby Karviná, a.s.	Datum: říjen 2022

Název stavby: Tř. 17. listopadu
výměna kabeláže a svítidel VO
k.ú. Karviná – město, obec Karviná

Výkres: Vzorové řezy uložení kabelu VO

PTD Muchová, s.r.o.
Olešní 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

Měřítko: 1 : 20	Stupeň: DPS
VO–1166	č. výkresu: D2.3