



Soustava: 3+PEN; 400/230V; 50Hz; TN–C–S  
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3:  
– základní izolace  
– kryty a přepážky  
– automatickým odpojením od zdroje  
Vnější vlivy prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3 jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektr.proudem jako **NEBEZPEČNÉ**

Vypracoval	Petr Kubala	Petr Kubala Projekce elektrických zařízení a hromosvodů Ciolkovského 452/25, Karviná – Ráj tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz
Datum	12/2023	
Měřítko		Akce Oprava veřejného osvětlení na ulici Studentská
Formát	A3	
Stupeň	DPS	Název VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Přehledové schéma
Investor	Statutární město Karviná Fryštátská 72/1	
Archivní číslo:		83K2023
Číslo výkresu:		3