



SCHEMA OBJEKTU

POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE NUTNO ZKOOTRNOVAT TRASY CU DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ - UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI
- SILOVÉ NAPÁJENÍ, JIŠTĚNÍ, REVIZE NOVÉHO ZABÍZENÍ KLIMATIZACE ŘEŠENÍM SAMOSTATNĚ PROFESÍ ELEKTRO
- VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH KLIMA JEDNOTEK - SHR KLIMA JEDNOTEK - 2100MM OD STROPU (UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI)
- NAPojENÍ KLIMA JEDNOTEK NA CENTRÁLNÍ ODPAD PROVĚST PŘES KULÍČKOVÝ SIFON RESP. PROTIZÁPACHOVOU UZÁVĚRU
- POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU VĚST PO CELÉ DÉLCE VE SPÁDU - SMĚREM K MÍSTU NAPojENÍ NA CETRÁLNÍ ODPAD
- KOMPLETELNÍ PROBLEMATIKA ODVODU KONDENZÁTU OD NOVÝCH KLIMA JEDNOTEK ŘEŠENÍM SAMOSTATNĚ PROFESÍ ZTI
- ROZVODY CU A KABELAŽI KOMUNIKACE VEDENÉ EXTERIÉREM ULOŽIT DO CELOKRYTOVÉHO / POZINK INSTALAČNÍHO ŽLABU
- MÍSTNOSTECH

NÁZEV AKCE:
**BUDOVA Č.P.2379 NA UL.
ŽIŽKOVA V KARVINĚ - MIZEROVĚ
- PROJEKT KLIMATIZACE A
PŘÍPRAVA SLABOPROUDÝCH
INSTALACÍ**

MÍSTO STAVBY: KARVINĚ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINĚ - MÍSTO
PARCELA Č.: 1793/78

OBJEDNATEL:
**STATUTÁRNÍ MÍSTO KARVINĚ,
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINĚ -
FRYŠTÁT**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:



ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:

ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. VLADISLAVA LYČKOVÁ

VYPRACOVAL:

ING. KAREL JEŽEK

KONTROLOVAL:

ING. TOMAŠ VODIČKA

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:
PAVILON A3

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB

STUPĚŇ: DPS

JMÉNO VÝKRESU:

Půdorys střechy

MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM: 05/2023

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.b.16