

Rozvodná soustava: 3PEN 50Hz,400V/TN-C
3NPE 50Hz,400V/TN-S
1NPE 50Hz,230V/TN-S


Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3 a dalších

Prostředky základní ochrany:
základní izolace
přepážka a kryty, zbrany

Prostředky ochrany při poruše
ochranným uzemněním
ochranným pospojováním
automatickým odpojením
doplňkovou ochranou-proudovým chráničem

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3: normální, nebezpečný

Vnější vívy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51 ed.3:
neoznačené: odpovídající prostorům normálním dle tabulky 32-NMI
1-venkovní AB7

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ		PODPIS	
VYPRACOVAL: ING.MICHAEL KOTAS			
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ			
NÁZEV AKCE: BUDOVA Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINĚ - MIZEROVÉ-PROJEKT KLIMATIZACE A PŘÍPRAVA SLABOPROUDÝCH INSTALACÍ		ČÁST: TPS-ES	FORMÁT: A1
		DATUM: 6/2023	STUPEŇ: DPS
		MÍSTO STAVBY:	SOUČASNĚ DVU 1793/1, 1793/78, 1793/79, 1793/80, 1793/81
OBSAH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU:
Ú ŐUŸŸŮŮŮ ŐŐPŸ		SO 01	
		MĚŘITKO:	D.1.4.-07
		1:150	