



POHLED NA R

Příklad rozmístění přístrojů

2A12 84MOD
362X687X104
+popis,štítky,sběrny....



Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S
Ochrana : automat.odpojením od zdroje
Krytí : IP 43/20
Instalovaný výkon : 44.7kW
Výpočtové zatížení : 33.5kW
Přívody vývody : zhora

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ	PODPIS	 Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava	
VYPRACOVAL: ING.MICHAEL KOTAS			
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ			
NÁZEV AKCE: BUDOVA Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINĚ - MIZEROVĚ-PROJEKT KLIMATIZACE A PŘÍPRAVA SLABOPROUDÝCH INSTALACÍ		ČÁST: TPS-ES	FORMÁT: A4
		DATUM: 6/2023	STUPEŇ: DPS
		MÍSTO STAVBY:	KARVINÁ - MĚSTO 1793/1, 1793/78, 1793/79, 1793/80, 1793/81
OBSAH VÝKRESU:	STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.-08	
ROZVÁDĚČ R2-512	SO 01		
	MĚŘÍTKO:		