



Rozvodná soustava: 1NPE 50Hz,230V/TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed3 a dalších
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:
ochrana izolací
ochrana kryty nebo překážkami
Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
ochrana automatickým odpojením od zdroje
Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
proudovým chráničem dle přílohy NM4
Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3: normální
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41.ed.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:
neoznačené: odpovídající prostorům normálním

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		PODPIS	<div><div><div></div></div><div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava</div></div>		VYHOTOVENÍ	
VYPRACOVAL: ING.MICHAEL KOTAS						
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 73324 KARVINÁ						
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ BUDOVY Č.P. 618/11 NA UL.KAROLA SLIWKY V KARVINÉ-FRYŠTÁTĚ			ČÁST: TPS		FORMÁT: A3	
			DATUM: 03/2021		STUPEŇ: DPS	
			MÍSTO STAVBY: 524 k.ú. KARVINÁ-MĚSTO			
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS PODKROVÍ			STAVEBNÍ OBJEKT:		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.-02	
			MĚŘÍTKO: 1:75			