

NÁZEV AKCE:
**BUDOVA Č.P.2379 NA UL.
ŽÍŽKOVA V KARVINĚ - MIZEROVÉ
- PROJEKT KLIMATIZACE A
PŘÍPRAVA SLABOPROUDÝCH
INSTALACÍ**

MÍSTO STAVBY: KARVINÁ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO
PARCELA Č.: 1793/78

OBJEDNATEL:
**STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,
FRÝŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ -
FRÝŠTÁT**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:

Atiris
s.r.o.

ADRESA: ATRIS s.r.o., OBČANSKÁ 1116/18,
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. VLADISLAV LYČKOVÁ

VYPRACOVAL:
ING. KAREL JEŽEK

KONTROLOVAL:
ING. TOMÁŠ VODIČKA

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:
PAVILONA A4


DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY

STUPEN: **DPS**

JMÉNO VÝKRESU:
Púdorys 3.NP

MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM: 05/2023
ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.4.b.19**

SCHEMA OBJEKTU



POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE NUTNO ZKODROVNOVAT TRASY CU DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ-UPRĚSNIT PŘI MONTÁŽI
- SILOVÉ NAPÁJENÍ- JSTĚNÍ-REVIZE NOVÉHO ZAŘÍZENÍ KLIMATIZACE ŘEŠENÍM SAMOSTATNĚ PROFESÍ ELEKTRO
- VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH KLIMA. JEDNOTEK - SHR KLIMA. JEDNOTEK-2100MM OD STROPU UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI
- NAPÁJENÍ KLIMA. JEDNOTEK NA CENTRÁLNÍ ODPAD PROVĚST PŘES KULĚKOVÝ SFON RESP. PROTIZAPACHOVOU UZÁVĚRU
- POTŘEBÍ ODVODU KONDENZÁTU VĚST POD CÉLÉ ŘEČICE VE SPÁDU - SMĚREM K MÍSTU NAPÁJENÍ NA CENTRÁLNÍ ODPAD
- KOMPLETNÍ PROBLEMATIKA ODVODU KONDENZÁTU OD NOVÝCH KLIMA. JEDNOTEK ŘEŠENÍM SAMOSTATNĚ PROFESÍ ZTI
- ROZVODY CU A KABELAŽÍ KOMUNIKACE VEDENÉ EXTERIÉREM ULOŽIT DO CELOKRYTOVÉHO / PODNIK. INSTALAČNÍHO ŽLABU
- ROZVODY CU A KABELAŽÍ KOMUNIKACE VEDENÉ INTERIÉREM BUDOVY VEDENY V SOK KUFRECH, V LÚSTÁCH V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH