


JSOU-LI V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, NEBO JEJICH PŘÍLOHÁCH UVEDENY KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ NÁZVY, POPŘ. JINÉ TECHNICKÁ A POŽADOVANÉ PARAMETRY, JEDNÁ SE POUZE O VYMEZENÍ POŽADOVANÉHO STANDARDU A PROJEKTANT UMOŽŇUJE I JINÉ, TECHNICKY A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ POPŘ. LEPŠÍ ŘEŠENÍ. ROZMĚRY JEDNOTEK, JEJICH HMOTNOST APOD. UVEDENÉ VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ

SCHEMA OBJEKTU



POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE NUTNO ZKODROVAT TRASY Cu DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ-UPRĚSIT PŘI MONTÁŽI
- SÍLOVÉ NAPÁJENÍ - JISTĚNÍ-REVIZE NOVÝCH ZAŘÍZENÍ KLIMATIZACE ŘEŠENÍM SAMOSTATNĚ PROFESE ELEKTRO
- VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH KLIMA. JEDNOTEK - SHR KLIMA. JEDNOTEK-2100MM OD STROPU UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI
- NAPojENÍ KLIMA. JEDNOTEK NA CENTRÁLNÍ ODPAD PROVĚST PŘES KULĚKOVÝ SPON RESP. PROTIZAPACHOVOU UZÁVĚRU
- POHYB PŘI ODVODU KONDENZÁTU VĚST POD CÉLÉ DĚLCE VE SPÁDU - SMĚREM K MÍSTU NAPÁJENÍ NA CENTRÁLNÍ ODPAD
- KOMPLETNÍ PROBLEMATIKA ODVODU KONDENZÁTU OD NOVÝCH KLIMA. JEDNOTEK ŘEŠENÍM SAMOSTATNĚ PROFESE ZTI
- ROZVODY Cu A KABELÁŽI KOMUNIKACE VEDENÉ INTERIÉREM BUDOVY VEDENY V SOK KUFRECH, V LÚSTÁCH V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH

NÁZEV AKCE:
BUDOVA Č.P.2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINĚ - MIZEROVĚ - PŘÍPRAVA KLIMATIZACE A PŘÍPRAVA SLABOPROUDÝCH INSTALACÍ
MÍSTO STAVBY: KARVINÁ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO
PARCELA Č.: 1793/78

OBJEDNATEL:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ - FRYŠTÁT

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:



ADRESA: ATRIS s.r.o., OBČANSKÁ 1116/18,
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. VLADISLAVA LYČKOVÁ
VYPRACOVAL:
ING. KAREL JEZEK
KONTROLOVAL:
ING. TOMÁŠ VODIČKA

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:
PAVILONA A4

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY
STUPĚN: DPS

JMÉNO VÝKRESU:
Púdorys 2.NP

MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM:05/2023

ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.4.b.18