

NÁZEV AKCE:  
BUDOVA Č.P.2379 NA UL.  
ŽÍŽKOVA V KARVINĚ - MIZEROVĚ  
- PROJEKT KLIMATIZACE A  
PŘÍPRAVA SLABOPROUDÝCH  
INSTALACÍ

MÍSTO STAVBY: KARVINÁ  
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO  
PARCELA Č.: 1793/78

OBJEDNATEL:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,  
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ -  
FRYŠTÁT

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:

**Atris**  
s.r.o.

ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,  
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:  
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
ING. VLADISLAVA LYČKOVÁ  
VYPRACOVAL:

ING. KAREL JEŽEK  
Kontroloval:  
ING. TOMÁŠ VODIČKA

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:  
**PAVILONA A2**


DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:  
D1.4 TECHNICKÁ PROJEKCE STAVEB  
STUPEŇ: DPS

JMÉNO VÝKRESU:  
**Půdorys 1.PP**

MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM: 05/2023

ČÍSLO VÝKRESU:  
**D.1.4.b.06**

SCHEMA OBJEKTU



POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE NUTNO ZKOORDINOVAT TRASY Cu DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ-UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI
- SÍLOVÉ NÁPÁJENÍ - JIŠTĚNÍ - REVIZE NOVÉHO ZAŘÍZENÍ KLIMATIZACE ŘEŠENÍM SAMOSTATNĚ PROFESÍ ELEKTRO
- VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH KLIMA. JEDNOTEK - SHR KLIMA. JEDNOTEK - 2100MM OD STROPU (UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI)
- NAPOJENÍ KLIMA. JEDNOTEK NA CENTRÁLNÍ ODPAD PROVĚST PŘES KULÍČKOVÝ SIFON RESP. PROTIZÁPACHOVOU UZÁVĚRU
- POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU VÉST PO CELÉ DÉLCE VE SPÁDU - SMĚREM K MÍSTU NAPOJENÍ NA CETRÁLNÍ ODPAD
- KOMPLETNÍ PROBLEMATIKA ODVODU KONDENZÁTU OD NOVÝCH KLIMA. JEDNOTEK ŘEŠENÍM SAMOSTATNĚ PROFESÍ ZTI
- ROZVODY Cu A KABELÁŽÍ KOMUNIKACE VEDENÉ EXTERIÉREM ULOŽIT DO CELOKRYTOVÉHO / POZINK. INSTALAČNÍHO ŽLABU
- ROZVODY Cu A KABELÁŽÍ KOMUNIKACE VEDENÉ INTERIÉREM BUDOV VEDENY V SDK KUFRECH, V LIŠTÁCH V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH