

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

PROINK, s.r.o.
Starobělská 1133 / 5
70030 Ostrava

Značka: 9773/V029408/2023/JO
ID stavby: 337287639

Ostrava, dne: 15.1.2024

Věc: **VÝSTAVBA PARKOVACÍ PLOCHY NA UL. NA KOPCI V KARVINÉ – MIZEROVĚ
(2157 DUBINA) parc. č. 1624/136 k.ú. Karviná - město**
Stanovisko pro územní a stavební řízení
Investor: Statutární město Karviná

K existenci sítí ke stavebnímu záměru pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko pod zn.:
9773/V023820/2023/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší výstavbu nového veřejného parkoviště pro osobní automobily a rekonstrukci stávajícího chodníku podél bytových domů včetně přístupových chodníků do bytových domů na parc. č. 1624/39 a 1624/136 k.ú. Karviná-město.

Stávající místní komunikace ul. Na Kopci, bude zúžena na šířku 6,0 m (2 x 3,0 m jízdní pruh) - tímto zúžením bude zrušen stávající parkovací pruh a parkovací záliv, kde v současné době parkuje cca 24 vozidel.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 101 – Parkovací plocha (celkem 41 parkovacích míst z toho 3 stání pro ZTP)
SO 102 – Rekonstrukce chodníků

Základní parametry stavby:

- veřejné parkoviště – místní komunikace IV. třídy
- komunikací pro pěší - komunikace IV. třídy (chodníky)
- celková zastavěná plocha – 951 m²
- celkový počet stání pro osobní vozy - 41 stání, z toho 3 stání pro ZTP
- středová komunikace šířky 6,0 m - jednostranné kolmé stání zákl. šířky 2,80 m, délky 4,50 m
- standardní stání - plastová drenážní dlažba vyplněná kačírkem – 473 m²
- stání pro ZTP – betonová dlažba – 41 m² - chodníky šířky 1,50 m, 1,80 m, 2,0 m a 2,25 m – betonová dlažba – 437 m²
- uliční vpusti DN 500 – 4 ks (posun stávajících)
- výsadba stromů – 2 ks (jeřáb duryňský „Fastigiata“)

Skladby jednotlivých konstrukcí:

Standardní parkovací stání - drenážní plastová dlažba

DL plastová drenážní dlažba vyplněná kačírkem	50 mm
L štěrkové lože 4-8	20 mm
ŠDB štěrkodrt'	300 mm
Celkem	min. 370 mm

Stání pro ZTP

DL betonová dlažba	80 mm
L lože z drceného kameniva	40 mm
ŠD štěrkodrt'	min. 250 mm
Celkem	min. 370 mm

Značka: 9773/V029408/2023/JO

Chodník

DL betonová dlažba	60 mm
L lože z drceného kameniva	30 mm
ŠD štěrkodrt'	min. 150 mm
Celkem	240 mm

Opravený pruh vozovky

ACO 11 asfaltový beton	40 mm
PS spojovací postřík	0,3 kg/m ²
ACP 16+ asfaltový beton	70 mm
PI infiltrační postřík	1,0 kg/m ²
Celkem	110 mm

Dešťová voda ze zpevněných ploch bude částečně zasakována a částečně odvedena do stávajících uličních vpustí, které budou posunuty do kraje vozovky. **Množství odváděné dešťové vody do jednotné kanalizace DN 300 B stoky Hg a stoky Hh ve správě SmVaK a.s. bude oproti stávajícímu stavu nepatrně sníženo.** Z důvodu zúžení vozovky bude vybudován nový trativod v jižní hraně vozovky.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích parc. č. 1624/39 a 1624/136 k.ú. Karviná-město **dojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **s jednotnou kanalizací DN 300 B stoka Hg** (hloubka uložení dna šachty č. 1 je 2,61m) **a stoka Hh** (hloubka uložení dna šachty č. 1 je 2,43m) – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky (kanalizace – středisko kanalizačních sítí Karviná, tel. č.: 596 317 962 e-mail: kanalizaceka@smvak.cz). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní, kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou stavbou (dle předložené PD) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

- u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.

Značka: 9773/V029408/2023/JO

- Na základě vytyčení, v místech kolize zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je investor – stavebník povinen respektovat ochranné pásmo kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo, viz výše.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- **Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení.** V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu stavby budou přístupny kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- **V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.**
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází kanalizace včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800292300).
- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 26

Milada Szkanderová
vedoucí oddělení vyjádřování

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.