

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

název: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ  
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát  
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
IČO: 00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné - Mizerově – projekt klimatizace a příprava slaboproudých instalací I. a II. etapa“**

### DOTAZ ZÁJEMCE č. 1 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

*Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace  
„Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné - Mizerově – projekt klimatizace a příprava slaboproudých instalací I. a II. etapa“  
tímto zhotovitel v souladu se zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky vznáší dotaz:  
Ve výkresech nemůžeme najít položku z výkazu (016 - Napojení klimatizace 1. etapa):  
Prosíme tedy o bližší specifikaci, tak aby položka mohla být správně naceněna.*

### VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

#### Vnitřní ochrana proti přepětí

Na vedení na přechodech mezi zónami 0B a 1 je v souladu s ČSN EN 62305 umístěna ochrana proti přepětí tř.1.

Přepět'ová ochrana [Lst.](#) (např.FLP12.5V/3) ve skříni IP20

Karviná 27.08.2024

.....  
Miroslav Švancar, administrátor VZ