

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Lávka přes řeku Olši Karviná-Hazlsach, schodiště
ID zprávy: 1127481884
Typ zprávy: Poštovní datová zpráva
Datum a čas dodání: 11.1.2023 v 12:00:48
Datum a čas doručení: 11.1.2023 v 14:08:06

Odesílatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 70200 Ostrava, CZ
ID schránky: wwit8gq
Typ schránky: PO

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: POD/22603/2022
Naše spisová značka: Nežadáno
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: 131/2022/210125/h2
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

POSPX0069BM9.PDF (418,21 kB)





Povodí Odry
státní podnik



POSPX0069BM9

Váš dopis zn.:

Ze dne: 30.11.2022

Naše č.j.: POD/22603/2022

Spis. zn.: 923.2_31

Vyřizuje: Ing. Kateřina Fochtová

Tel.: 596657273

E-mail: Katerina.Fochtova@pod.cz

Datum: 09.01.2023

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5/5

70200 Ostrava 2, Ostrava Moravská Ostrava

Lávka přes řeku Olši – přeshraniční propojení Karviné a Hazlachu, SCHODIŠTĚ - stanovisko správce povodí

K projektové dokumentaci pro společné řízení samotné lávky jsme se již vyjádřili dne 10.06.2022 dopisem zn. POD/07720/2022/923/2/831.07.

Dne 30.11.2022 jste nás požádali o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné řízení souvisejících objektů schodiště.

Jedná se o revizní schodiště, která jsou umístěna u obou opěr na návodních stranách. Našich zájmů se dotýká schodiště u levobřežní opěry (je na českém břehu řeky). Schodiště je navrženo o šířce 0,75 m, z betonových dílců, s obrubníkem. Schodiště nebude opatřeno zábradlím.

K předloženému objektu uvádíme následující:

- Požadujeme, aby bylo **opevnění** kamenem do betonu na **celé délce návodního svahu** levobřežní ochranné protipovodňové hráze (od koruny k návodní patě) vedeno v půdoryse **pod úhlem 45°**, aby se předešlo vzniku erozní rýhy vlivem stékání povrchové vody po svahu hráze. (V původní projektové dokumentaci bylo opevnění navrženo v souladu s tímto požadavkem, avšak po zpracování návrhu schodiště je nyní zalomené a je z menší části vedeno pod úhlem 45° a z větší části kolmo k ose toku).
- S ohledem na výše uvedený požadavek doporučujeme, aby byla **konstrukce schodiště umístěna co nejblíže k levobřežní opěře**, čímž dojde k omezení celkové opevněné plochy.
- Nadále upozorňujeme na požadavek uvedený v našem předešlém stanovisku, který se týkal pružného přechodového prvku po stranách navrženého opevnění na svahu levobřežní ochranné protipovodňové hráze. Ten jsme požadovali provést jako **hutný**, aby bylo zajištěno spolupůsobení jednotlivých zrn a předešlo se jejich odplavení. Tento prvek je nutno provést tak, jak bylo navrženo v původní projektové dokumentaci, tzn. **z kamenného pohozu frakce 63 – 125 mm, o tloušťce 0,3 m** (nyní je prvek pospán pouze jako šterkodř). Šířka tohoto prvku byla na základě našeho požadavku z předešlého stanoviska zmenšena z původních 2,0 m na cca 0,8 – 1,0 m (chybí kóta). S touto úpravou souhlasíme.
- V PD není uvedena hloubka **založení schodiště**. Na základě předešlých dohod požadujeme, aby tato hloubka byla, s ohledem na umístění schodiště na návodním lici levobřežní ochranné protipovodňové hráze, **maximálně do hloubky 0,5 m**.

Za předpokladu, že budou dodrženy a zapracovány výše uvedené požadavky, s návrhem objektu schodiště jako správci povodí Odry a správci vodního toku Olše souhlasíme.

Nadále potvrzujeme platnost požadavků a informací uvedených v našem stanovisku ze dne 10.6.2022.

Elektronický podpis - 11.1.2023
Certifikát autora podpisu:
Jméno : Ing. Lukáš Pavlas
Vydá : Poskytovatel Qualifid, s.r.o.
Řada: 01-11.1.2023 09:09:25 66-226

Ing. Lukáš Pavlas

vedoucí odboru

vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí:

Závod 02 Povodí Odry, s.p. ve Frýdku-Místku

majetkový odbor, zde

provozní odbor, zde

1 / 1

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava

702 00 Ostrava, doručovací číslo 701 26

E-mail: info@pod.cz

IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Zapsán v OR u Krajského soudu

v Ostravě, spisová značka AXIV 584

Bankovní spojení:

KB Ostrava

č. ú.: 97104751/0100

www.pod.cz

Státní podnik Povodí Odry zpracovává osobní údaje dle zákona č. 110/2019 Sb. v platném znění. Blíže informace naleznete na webových stránkách.

Pavlas