

Zodp. projektant:	Kontroloval:	Vypracoval:	Amun ProSto. 739 53 Perovnice 1 IČ: 06255261, DIČ: CZ0601 Přebuzská ul.č. 1420 128 463 986
Ing. Michal Křída	Ing. Michal Křída	Zdeněk Mikšaník	
Investor: statutární město Korvíně, Fryštátská 72/1, 733 24 Korvíně			
Místo stavby: Park B Němcův, Karlová Fryštát			
Akce:			
Inhalátorium			
Účel:	Jatium	11/2022	
DPS	číslo zakázky	1150/2022	
Měřítka	číslo paré	150	
Část: D.1.4.4. Elektroinstalace	Obsah výkresu	č. výkresu	D.1.4.4.106
LPS Inhalátorium – jímací soustava			

Mřížová zemní soustava s obvodovým zemníčem

typu A. Jímací soustava je provedena

drátem AlMg pr. 8 mm. Svody jímací soustavy jsou provedeny

vidičem HVI. Jímací soustava je doplněna


pomocnými jímáči v. 1,5 m.

Obvodový zemnič je proveden páskem FeZn 30*4 mm v základových pásech

min. 80cm pod úrovní terénu a připojen na svorkovnice HOP objektu. K jímací

soustavě jsou připojeny kovové části jiných konstrukcí.

Svod HVI vybavený
zkušební svorkou



Spoj vodivý

Pomocný jímáč v. 1,5 m

Svorkovnice ochr.pospojování na fasádě jednotky

Zemní pásek 30*4 mm

Jímáci vedení AIMSgi 8 mm