



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/	OBVOD /m/	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZN.
B.101	CHODBA	9,20	14,70	KD	ŠO,KS	ŠO	
B.102	WC ŽENY	9,00	13,00	KD	ŠO,KO	ŠO	KO-2000
B.103	WC MUŽI	6,40	12,30	KD	ŠO,KO	ŠO	KO-2000
B.104	VSTUP+SCHODIŠTĚ	20,50	24,50	KD	ŠO,KS	ŠO	
B.105	KANCELÁŘ	16,20	16,80	PP	ŠO,PL	ŠO	
B.106	ATELIÉR, KROUŽKY	170,80	64,50	PP	ŠO,PL	ŠO	
B.107	KOMUNITNÍ MÍSTNOST	115,70	47,30	PP	ŠO,PL	ŠO	
B.108	CHODBA	6,10	11,20	KD	ŠO,KS	ŠO	
B.109	WC INVALIDI A ŽENY	4,20	8,20	KD	ŠO,KO	ŠO	KO-2000
B.110	WC MUŽI	3,20	7,30	KD	ŠO,KO	ŠO	KO-2000
B.111	ÚKLIDOVÁ KOMORA	5,60	9,80	KD	ŠO,KO	ŠO	KO-2000
B.112	SKLAD	16,00	19,30	KD	ŠO,KS	ŠO	
B.113	SKLAD	21,70	21,00	KD	ŠO,KS	ŠO	
UŽITNÁ PLOCHA OBJEKT B		404,60 m2					
C.101	SPOJOVACÍ CHODBA	39,90	25,60	KD	ŠO,KS,F	NA	
UŽITNÁ PLOCHA OBJEKT C		39,90 m2					

Požadavky na požární odolnost konstrukcí:

Požární stropy – strop nad 1.NP dvoupodlažní části – II.SPB:REI30/DP2
SDK podhled s požární odolností je veden pod chráněnou konstrukcí, ale vždy nad VZT potrubím.
Revizní dvířka v požárním stropu EW15/DP3
Případná vestavěná svítidla a klimatizační jednotky do podhledů s požární odolností musí být chráněna na požadovanou požární odolnost i z vrchní strany nad podhledem.

LEGENDA PBŘ

— · —	hranice PÚ
— · — · —	hranice PNP
N 1.01-II.	označení PÚ – stupeň požární bezpečnosti
↖ ₃₃	směr úniku a počet unikajících osob
▲	PHP
(H)	vnitřní odběrní místo D25 s tvarově stálou hadicí délky 30m
(TS)	prvek "TOTAL STOP"
(NÚ)	nouzový uzávěr dle ČSN EN 179, paniková klika/kování, pevný klíč
⊗	nouzové osvětlení únikových cest
☐	PÚ vybavený hlásiči požáru dle ČSN EN14604 v systému EZS – všechny místnosti PÚ vyjma sociálních zázemí
●	Tlačítkový hlásič požáru v systému EZS
☐	PÚ vybavený akustickým vyhlášením poplachu – spouštěným na základě signalizace hlásičů požáru v systému EZS
EZS	Ústředna EZS – PÚ N2.01 – kryt EI30/DP1
1	dveře s požární odolností EW15-C/DP3

Název stavby:	Zámecké konírny – Community Hub SO 02 – objekt B – konírny SO 03 – objekt C – krček
Místo stavby:	k. ú. Karviná – město parc. č. 3983/1, 3983/2 3983/3, 3985, 3981/1
Investor:	Statutární město Karviná; IČO:00297534 Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
Datum:	04/2023
Formát:	1:125– A3
Stupeň PD:	územní rozhodnutí, stavební povolení
Autorizace:	Ing. Barbora Hrdinová, ČKAIT: 1104417
Vypracovala:	Ing. Barbora Hrdinová pbr.hrdinova@gmail.com +420 731 738 862
Název:	PŮDORYS 1.NP– S002,S003 Požárně bezpečnostní řešení
Výkres číslo:	