

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2

Zadavatel:

název: **STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ**
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČO: 00297534

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Zřízení 2 ambulancí ve 2.NP pavilonu A3 budovy č.p. 2379 na ul. Žižkova“

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

DOTAZ ZÁJEMCE VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Dobrý den,

Prosíme o doplnění informací k akci Zřízení 2 ambulancí ve 2.NP pavilonu A3 budovy č.p.2379 na ul. Žižkova.

Jedná se o:

- 1) Ochranný obklad – označení OB3
 - v položce rozpočtu a TZ je uvedeno, že je obklad „mrazuvzdorný“ je to podmínka, když je použit ve vnitřní vytápěné části budovy?
 - Do jakých provozních teplot se má materiál vejít?
 - Jakou klasifikaci odolnosti proti ohni má splňovat?
 - Je možno zaslat ilustrační typ? Popř. uvést příklad?

Děkujeme,

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Obklad nemusí být mrazuvzdorný, musí splňovat odolnost dle PBŘ - Podle PBŘ bod 3.3 Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být použito hmot s indexem šíření plamen is větším než 100 mm/min u stěn a podlah.

Ilustrační obrázek



Karviná 26. 03. 2025

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ