

Od: CEZ Distribuce <info@cezdistribuce.cz>
Odesláno: středa 27. března 2024 10:02
Komu: David Gavenda
Předmět: Sdělení

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 26.3.2024 týkající se

PD lokalita RD nad Vagónkou. Vám sdělujeme, že požadujeme doložit řešení výhyben, situační snímek z okótování (dodržení vzdálenosti od sloupů NN - 1,5m a od sloupů VN - 3m.

Přepracování točny, tak aby bylo dodrženo ochranné pásmo 5m od krajního vodiče na každou stranu a ne od osy vedení u nadzemního vedení VN. Zemní kabelové vedení VN dle předložené PD

Pro další komunikaci uvádějte naši značku 1145465806.

S pozdravem

Josef Hůrka

ČEZ Distribuce, a. s.

Guldenerova 2577/19

326 00 PLZEŇ

www.cezdistribuce.cz

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).