

Tabulka přípojek novostaveb RD:

Přípojka	Objekt	D	Materiál	Přepojení	Nová	Poznámka
SO 03.1 Přípojky vodovodního řadu „1“						
P1	Novostavba RD č.1	32	Wavin ST	-	3,0	Tubus VŠ
P2	Novostavba RD č.2	32	Wavin TS	-	3,0	Tubus VŠ
P3	Novostavba RD č.3	32	Wavin TS	-	3,0	Tubus VŠ
P4	Novostavba RD č.4	32	Wavin TS	-	3,0	Tubus VŠ
P5	Novostavba RD č.5	32	Wavin TS	-	3,0	Tubus VŠ
P6	Novostavba RD č.6	32	Wavin TS	-	10,50	Tubus VŠ
P7	Novostavba RD č.7	32	Wavin TS	-	10,50	Tubus VŠ
P8	Novostavba RD č.8	32	Wavin TS	-	10,50	Tubus VŠ
P9	Novostavba RD č.9	32	Wavin TS	-	10,50	Tubus VŠ
P10	Novostavba RD č.10	32	Wavin TS	-	10,50	Tubus VŠ
P11	Novostavba RD č.11	32	Wavin TS	-	10,50	Tubus VŠ
P12	Novostavba RD č.12	32	Wavin TS	-	10,50	Tubus VŠ
P13	Novostavba RD č.13	32	Wavin TS	-	10,50	Tubus VŠ
P14	Novostavba RD č.14	32	Wavin TS	-	3,25	Tubus VŠ
P15	Novostavba RD č.15	32	Wavin TS	-	3,25	Tubus VŠ
<i>Celkem</i>				-	<i>105,50 m</i>	<i>15 x VŠ</i>
SO 04.1 Přípojky vodovodního řadu „2“						
P16	Novostavba RD č.1	32	Wavin TS	-	8,50	Tubus VŠ
P19	Novostavba RD č.1	32	Wavin TS	-	3,0	Tubus VŠ
P20	Novostavba RD č.1	32	Wavin TS	-	3,0	Tubus VŠ
P21	Novostavba RD č.1	32	Wavin TS	-	3,0	Tubus VŠ
P22	Novostavba RD č.1	32	Wavin TS	-	3,0	Tubus VŠ
<i>Celkem</i>				-	<i>20,50 m</i>	<i>5 x VŠ</i>

Výpis materiálu přípojek

Položka	P o p i s p o l o ž k y	SO 01	SO 02
20	Tlakové potrubí Wavin TS - SDR 11 d32 (32 x 3,0)	105,50	20,50
21	Identifikační izolovaný měděný vodič průřez 4 mm ²	140	30
22	Identifikační folie bílé barvy	120	10
23	Navrtávací T-kus odbočkový s integrovaným uzavíracím ventilem (elektrotvarovka) d 90 - 32, včetně spodního třmenu <i>Navrtávací pas</i> <i>Zemní zákopová souprava</i> <i>Tuhý poklop</i> <i>Podložka pod poklop</i>	5 ks	15 ks
24	Spojka plast Pusch-fit 32 x 32 PE/PE narážecí / ATJ 5900	5 ks	15 ks
25	Vodoměrná šachta tubusová zateplená - H = 1350 mm Vodoměr DN20 (G1“) Qn = 2,5 m ³ /h Hutira - Modulo Vstup + výstup - PE d32	5 ks	15 ks