

LEGENDA

- NOVÉ SILNIČNÍ LED SYMBOLO 1x51W, STIMULATIVNÍ LED ZDROJ, SLOUP BM8, VÝŠŤNIK 1,25M
- NOVÝ ROZVOD VO, KÁBELY CYK-J 4x10 V OCHRANĚ DN75
- + REZERVNÍ CHRÁNIČKA DN75

POZNÁMKY

Kabeľy v zemi budou uloženy dle vzorového řezu. Při souběhu a křížení s jinými sítěmi je třeba dodržet předepsané vzdálenosti dle ČSN 736003: Ve výkopu s kabelem bude uložen zeminí pások připojený ke stojánům.

Napájecí síť:

- Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN EN61140 A ČSN 33 2000-4-41 ED.3:
- ZÁKLADNÍ (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) - základní izolaci a kryty
- PŘÍP. PŘÍRŮŠŤ (ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí) - automatickým odpojením od zdroje nadproudovým jističím prvky v síti IN-C-S
- ZVĚŠENÁ - doplňujícím pospojováním příp. doplňkovou izolací

POZNÁMKA :

INSTALACE SÍŤE ISOL V SITUACI ZKRESLENY POUZE OPERAČNĚ DLE ZNAMĚNÝCH NUTNÝCH ZNAMĚNÍ A PŘEDMĚTŮ POUŽITÝCH SPRÁVOU SÍŤI PŘED ZÁKLADNÍ ZEMNÍ PRÁCI MOŽI BŢI PROVĚŘENO JEDNÍ PŘESNĚ VYHOZEN V TERÉNU, VÝMĚROVÉ PRÁCE V BLÍZKOSTI MĚ. SÍŤI PROVĚŘET ROVNĚ.



SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PROJEKT	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINA, FRYŠTATSKÁ 72/1, 73801 KARVINA	PROJINTEK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JOSEF NEŽAL	PROJEKTANT
PROJEKTANT	ING. JOSEF NEŽAL	PROJEKTANT
ADRESA	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINA, FRYŠTATSKÁ 72/1, 73801 KARVINA	ADRESA
LOKALITA RD MAD VAGÓNKO	LOKALITA RD MAD VAGÓNKO	LOKALITA RD MAD VAGÓNKO
STUPEŇ PD	DPS	STUPEŇ PD
MĚŘÍTKO	1:500	MĚŘÍTKO
DATUM	2/2025	DATUM
ČÍSLO VÝKRESU	02	ČÍSLO VÝKRESU