



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 05.07.2024
Naše značka: RSMSV/20240705-003/UZ
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: RSMSV/20240603-004/ES
Vy izuje: Pavel Pot šil
Telefon: +420725842761
E-mail: pavel.potesil@veolia.com
Datum: 09.07.2024

Lenka N mcová

Haškova 752/41
73401 Karviná

Stanovisko
provozovaných společností
Veolia Energie R, a.s.
pro ú ely územního ízení

Název akce:	Instalace veřejného osvětlení na ul. Komenského	
Stručný popis akce:	Jedná se o osazení 2 stožárů VO v etn. pozemního kabelového rozvodu nn	
Lokalizační údaje:	Okres:	Karviná
	Obec:	Karviná
	Název k.ú.:	Karviná-m. sto.
Kontaktní osoba:	Lenka N mcová	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	+420602774941, l.nemcova@post.cz	
Platnost vyjád ení:	1 rok ode dne vyhotovení 09.07.2024	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

dojde k dot ení

za ízení ve správě Veolia Energie R, a.s. Region Morava-sektor Východ, ÚDS

Jedná se o:

Podzemní vedení tepelných sítí

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.

Stavebník zajistí ochranu teploty teplotního za ízení v rozsahu daném zákonem . 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, SN 736005 - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teploty teplotního za ízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na za ízení teploty teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teploty teplotního za ízení, v rámci ochranného pásma a rovněž v rámci bezpečnostního pásma stanoveného dodavatelem, během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1/2

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B318
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: +420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001, protikorupčního managementu dle ČSN ISO 37001.



1. Písemn u v domit vydavatele vyjád ení o zahájení prací nejmén 5 pracovních dn p ed zahájením stavby.
2. Zajistit vyty ení rozvodného tepelného za ízení a prokazateln seznámit s provedeným vyty ením pracovníky, kte í budou práce vykonávat.
3. P í zjišt ní rozvodného tepelného za ízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé stran za ízení se zvýšenou opatrností a práce provád t ru n . Na vyty enou trasu teplárenského za ízení a v jeho ochranném pásmu neusklad ovat žádný stavební materiál í zeminu a neprovád t žádnou íinnost, která by ohrožovala bezpe ný a spolehlivý provoz teplárenského za ízení. Stavba nesmí omezit p ístup pracovník skupiny Veolia Energie k tepelnému vedení pro zajišt ní jeho provozu, údržby a p ípadných oprav. Z tohoto d vodu si Veolia Energie vymezuje rovn ž bezpe nostní pásmo okolo vnit ních rozvod RTZ 2,5m.
4. V p ípad odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného za ízení okamžit tuto skute nost oznámit na tel. 800 800 860 a to í v p ípad , že za ízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k p erušení dodávek tepelné energie.
5. V p ípad zm ny stavby je stavebník povinen tuto zm nu projednat s vydavatelem vyjád ení anebo jím pov eným technikem p ed zahájením prací.
6. Zm ny v uložení, p ípadné p eložky nebo provedení dopl ujících opat ení (chráni ky, roznášecí zát žové desky, atd.) na rozvodném tepelném za ízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v pr b hu íinností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném za ízení nebo t etím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k soub hu nebo k ízení s ostatními inženýrskými sít mi s rozvodným tepelným za ízením, požadujeme p ed zakrytím p evzetí uvedených úsek technikem, ur eným vydavatelem vyjád ení. Toto p evzetí se uskute ní na základ podané žádosti vydavateli vyjád ení a to písemn , telefonicky nebo emailem nejmén 1 pracovní den p edem.

Vyty ení rozvod tepelné energie bude provedeno na základ zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejmén 5 pracovních dn p edem. V žádosti o vyty ení uvád jte naši zna ku p edm tného vyjád ení.

Sít v terénu vám vyty í odpov dný pracovník

Karviná - Pavel Pot šil, tel.725842761, pavel.potesil@veolia.com

Nedodržením podmínek obsažených v tomto vyjád ení bude stavební íinnost, úpravy terénu provád né v ochranném pásmu sítí rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona íslo 458/2000 jako íinnost bez našeho p edchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném za ízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený ú el, nesmí být poskytnuty t etím osob ani dále jakýmkoliv zp sobem ší eny nebo využívány.

Platnost vyjád ení je 1 rok.

Ing. Rudolf Šulava
Vedoucí sektoru Karviná
Tel.: + 420 596 309 055
E-mail: rudolf.sulava@veolia.com