

Naše značka: TaV/993/2024/Vo

E-mail: volna@poda.cz

Vyřizuje: Volná Lenka

Tel.: 597 578 060, 597 578 045

V Ostravě dne: 1. 8. 2024

**Lenka Němcová
Haškova 752/41
734 01 Karviná Ráj**

Věc: ***Vyjádření k projektové dokumentaci (ke stavbě) z hlediska existence telekomunikační optické sítě a zařízení ve vlastnictví nebo správě společnosti PODA a.s.***

Stavba: ***„Instalace veřejného osvětlení Pokrok č.p. 1073-1084 v Karviné Ráji“***

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Karviná, ul. Pokrok), se **nachází** telekomunikační síť a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **dojde** k dotčení HDPE trubek a telekomunikačních optických kabelů **PODA a.s.**

Ve Vašem zájmovém území **je plánována dostavba** telekomunikační sítě naší společnosti.

Trasu podzemního telekomunikačního vedení **PODA a.s.** zasíláme přiloženou v mapovém podkladu.

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích). Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Před započatím zemních** prací stavebníkovi telekomunikační zařízení **vytyčíme**, a to na základě objednávky, zaslané na e-mail – pro lokality Ostrava, Bohumín - volna@poda.cz, mrva@poda.cz a pro lokality Havířov, Orlová, Karviná – volna@poda.cz, milian@poda.cz.
Do objednávky uveďte, prosím, č. j. vyjádření, pod kterým bylo pro danou stavbu vydáno, datum vydání vyjádření, kontaktní osobu na stavbě. **Následně kontaktujte** p. Mrvu – lokality Ostrava, Bohumín - (597 578 044, 775 233 729) nebo p. Miliána – lokality Havířov, Orlová, Karviná - (597 578 045, 775 233 717) pro upřesnění termínu vytyčení. Objednávka bude rovněž obsahovat identifikační údaje Vaší firmy.
Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.
- **Telekomunikační zařízení nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště.**
- **Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**

- Při odkrytí HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. **Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. čísla, 597 578 045, 775 233 717 – Jindřich Milián. Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání

S pozdravem

za PODA a.s.
Jindřich Milián
28. října 102/1168
702 00 Ostrava

PODA
28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
IČ: 25816179, DIČ: CZ25816179
PODA a.s. tel.: 730 430 430

