


ULOŽENÍ KABELU VO V ZATRAVNĚNÉ PLOŠE



LEGENDA ZNAČEK

- stávající sloup veřejného osvětlení (VO)
- navržený sloup veřejného osvětlení (VO)
- navržený nový zemní kabel VO
- uzemnění stožárů svítidel

Poznámka 1:  
Stožáry se solárními svítlidly jsou určeny k demontáži.

Poznámka 2:  
Kabelová trasa mezi svítlidly vedená pod komunikací bude realizována protlakem vedeným v hloubce min. 1,2m. Při realizaci protlaků při křížení inženýrských sítí platí podmínky uvedené ve Stanoviscích provozovatelů těchto sítí.

přítaha k č.j. SMK/104/199/2024

PHM MAGISTRÁT  
MĚSTA KARVÍNĚ

Vypracoval	Petr Kubala	Petr Kubala Projekce elektrických zařízení a hromosvodů Ciolkovského 452/25, Karviná – Ráj tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz	
Vyhotoveno	06/2024		
Měřítko	1:500	Akce Instalace veřejného osvětlení	
Formát	A2	na ulici Pokrok č.p.1073–1084 v Karvině–Ráji	
Stupeň	DUR+DPS	Název VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	
Investor	Statutární město Karviná Fryštátská 72/1	Koordinální situace	
		Archivní číslo:	12K2024 Číslo výkresu: 2