



Soustava: 3+PEN; 400/230V; 50Hz; TN–C–S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3:

- základní izolace
- kryty a přepážky
- automatickým odpojením od zdroje

Vnější vlivy prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3 jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektr.proudem jako **NEBEZPEČNÉ**

Vypracoval	Petr Kubala	Petr Kubala Projekce elektrických zařízení a hromosvodů Ciolkovského 452/25, Karviná – Ráj tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz
Vyhotoveno	06/2024	
Měřítka		Akce      Instalace veřejného osvětlení na ulici Pokrok č.p.1073–1084 v Karvině–Ráji
Formát	A3	
Stupeň	DUR+DPS	Název      VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Přehledové schéma
Investor Statutární město Karviná Fryštátská 72/1		
		Archivní číslo:      12K2024      Číslo výkresu:      3