

Lenka Němcová
Haškova 752/41
734 01 Karviná Ráj

Váš dopis značky // ze dne : // 4.9.2024
Naše značka : 10/24/Sz - WF

Vyřizuje : Szelongová Marie
Telefon : 596 372 321
E-mail : szelongova@darkov.cz

V Karviné, dne 4. 9. 2024

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby „ Instalace veřejného osvětlení na ul.Pokrok u čp. 1073-1084 v Karviné Ráji“

Lokalita stavby (obec, ulice, č.p., o.č., k.ú., parc.č.) : Karviná, Karviná Ráj, k.ú. Ráj, parc.č. 411/11, 411/139, 411/525
Název akce : Instalace veřejného osvětlení na ul.Pokrok u čp. 1073-1084 v Karviné Ráji
Toto vyjádření slouží jako : Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Při realizaci stavby „Instalace veřejného osvětlení na ul.Pokrok u čp. 1073-1084 v Karviné Ráji“ dojde ke střetu s naším zařízením, a také budou práce prováděny v ochranném pásmu“ viz. přiložená situace.

Druh zařízení : podzemní potrubní vedení jodobromových vod PVC

Předpokládaná hloubka uložení PVC JBr vod je cca 1,0 – 1,8 m pod rostlým terénem a komunikacemi, s ochranným pásmem 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí (viz. přiložená situace).

Souhlasíme s výše uvedenou projektovou dokumentací stavby za níže uvedených podmínek :

- práce v ochranném pásmu JBr vod bude stavebník provádět ručně s náležitou opatrností
- v případě kolize stavby s řádem JBr vod je stavebník povinen respektovat ochranné pásmo řádu JBr vod
- v případě nutnosti provést přeložku potrubí JBR vody, požádá stavebník WF Group SICAV, a.s. o vyjádření k projektové dokumentaci přeložky a ta bude provedena na náklady stavebníka
- před samotným zásypem odkrytého potrubí budou zástupci WF Group SICAV, a.s. přizváni k přejímce, o čemž bude sepsán písemný záznam

S pozdravem

Ing. Pavlína Filipi
Předseda představenstva