



# STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Magistrát města Karviné

Odbor komunálních služeb

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

10.07.2024

ČÍSLO JEDNACÍ:

SMK/103559/2024

SPISOVÁ ZNAČKA:

SMK/095826/2024/02

VYŘIZUJE:

Mgr. Michal Reczek

TELEFON:

596 387 346

E-MAIL:

michal.reczek@karvina.cz

Lenka Němcová

Haškova 752/41

734 01 Karviná-Ráj

IDDS: fv78z5n

LISTŮ/PŘÍLOH:

1/0

DATUM:

31.07.2024

## Vyjádření k záměru

Statutární město Karviná, Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné obdržel Vaši žádost o vydání vyjádření k záměru stavby pod názvem „Instalace veřejného osvětlení na ul. Pokrok čp. 1073-1084“ v části města Ráj.

Projektová dokumentace řeší výstavbu 6 kusů stožárových svítidel a potřebného zemního kabelového vedení. Zemní kabelové vedení pro nové sloupy bude napojeno ve stávajícím rozvaděči veřejného osvětlení RVO 071, umístěném na pozemku parcelní číslo (dále p. č.) 411/525 v katastrálním území (dále k. ú.) Ráj u fasády domu č. p. 1084. Od rozvaděče povede kabel v travnaté ploše směrem k místní komunikaci, umístěné na pozemku p. č. 411/139 v k. ú. Ráj, pod komunikací a následně až za komunikaci do plochy zeleně na pozemku p. č. 411/11 v k. ú. Ráj. Dále pak povede podél komunikace na ul. Pokrok v ploše zeleně a pod bočními větvemi komunikace a v neprojektovaných pozicích budou po trase umístěny stožáry. Stožáry svítidel budou mít prefabrikovaný základ. Křížení komunikací je navrženo protlakem. Hloubka uložení kabelu bude 1,2 m v místě pod komunikací a v ploše zeleně bude 0,7 m. V místě křížení ostatních sítí pak dle požadavků jejich správců a norem. Délka trasy nového kabelového vedení je cca 180 m.

Dle předložené dokumentace dojde stavbou k dotčení pozemků p. č. 411/139, 411/11 a 411/525 v k. ú. Ráj.

Po posouzení Vaší žádosti, statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor komunálních služeb, jako vlastník dotčených pozemků, komunikace, inženýrských sítí, zeleně a veřejného prostranství, vydává, pro účely dopracování dokumentace a správním řízení vedená k této stavbě, toto vyjádření k předložené dokumentaci, kterým stanovuje tyto podmínky a sděluje následující:

1. Z hlediska veřejného osvětlení souhlasíme s navrhovaným řešením.
2. Souhlasíme s uložení zemního kabelového vedení veřejného osvětlení do tělesa místní komunikace na ul. Pokrok, umístěné na pozemku p. č. 411/139 v k. ú. Ráj. Uložení požadujeme provést protlakem. V případě, že to není technologicky možné, požadujeme po provedení výkopu provést jeho řádný zásyp vč. hutnění a provést obnovu povrchu ze živice vč. obrub. Živičný povrch musí být zařezán min. 0,5 m na obě strany od výkopu. Po provedení povrchu musí být spára zalita zálivkou nebo natavovací páskou. Upozorňujeme, že pod živičným povrchem se nachází betonový povrch. Dle zvoleného způsobu uložení musí být v rozpočtu stavby zapracovány uvedené požadavky.
3. Po provedení zásypu výkopů musí být na travnatých plochách provedeny řádné terénní úpravy.
4. Stavební práce musí být prováděny tak, aby doba omezení provozu a obtěžování okolí byla snížena na minimum. Zařízení staveniště bude řádně ohrazeno. Při provádění stavebních prací musí být používané komunikace udržovány ve schůdném, sjízdném a čistém stavu, je nutno provádět jejich průběžné a neprodlené čištění a zamezovat prašnosti kropením.

\*MMKASS13964781\*



jednoznačný identifikátor dokumentu

■ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ ■ Magistrát města Karviné | Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát  
Adresa pro osobní kontakt: Karola Šliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534  
Telefon: 596 387 111 | Fax: 596 387 264 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz

5. Před zahájením stavebních prací, v jejich průběhu a po dokončení bude pořízena fotodokumentace používaných komunikací a prostranství v majetku statutárního města Karviné, na kterých bude stavba a staveništní doprava prováděna. Fotodokumentace bude předána Odboru komunálních služeb Magistrátu města Karviné před zahájením stavebních prací a po jejich dokončení.
6. Požadujeme zajistit důsledné dodržování a provedení opatření pro ochranu dřevin dle ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a Standardu péče o přírodu a krajinu, SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti (standard je volně dostupný ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny na adrese <http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/>).

V blízkosti dřevin preferujeme uložení kabelu/chráničky protlakem či v případě hloubení výkopu jeho provádění za použití pneumatického rýče (hloubení výkopu stlačeným vzduchem) tak, aby nedošlo k poškození kořenů či toto poškození bylo maximálně omezeno.

V rozpočtu stavby je nutné zahrnout provedení požadovaných opatření pro ochranu dřevin.

7. Dojde-li vlivem provádění stavby, staveništní dopravy, umístěním stavebního materiálu, zařízení a pojižděním mechanizace k poškození tělesa komunikací a travnatých ploch v majetku statutárního města Karviné používaných pro příjezd na staveniště, tyto budou po dokončení stavby opraveny v plném rozsahu a uvedeny do nezávadného stavu v rámci nákladů stavby (komunikace včetně vodorovného dopravního značení). Je nutné dbát na důkladné čištění vozidel stavby, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací používaných k příjezdu na stavbu a v případě jejich znečištění je průběžně čistit a v případě sucha zamezovat prašnosti kropením. V případě znečištění dešťových vpustí ve správě města je také nutné zajistit jejich čištění.
8. Veškeré odpady je nutno zařazovat podle druhu a kategorie a při kontrole prokázat, že s odpadem bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Především je nutné dbát na povinnost, aby při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby byl dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

**Toto vyjádření k záměru nenahrazuje povolení nebo rozhodnutí příslušných správních orgánů potřebných k realizaci stavby.**

**Platnost tohoto vyjádření končí dne 31.07.2025**

Ing. Jana Maierová, MPA  
vedoucí odboru

*podepsáno elektronicky*

*(v z. Ing. Martin Rebro)*

Na vědomí: Odbor majetkový