

Váš dopis zn.: SMK/083752/2024
Ze dne: 14.06.2024

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
73301 Karviná 1

Naše č.j.: POD/10618/2024
Spis. zn.: 923.2_10
Vyřizuje: Ing. Kateřina Fochtová
Tel.: 596657273
E-mail: Katerina.Fochtova@pod.cz
Datum: 09.07.2024

Udržovací práce na mostě Sokolovských hrdinů, Karviná - Darkov - stanovisko správce povodí a správce vodního toku k ohlášení stavby

Dne 14.6.2024 jste nás požádali o stanovisko k výše uvedené akci.

Jedná se o most přes řeku Olši v ř. km 23,805.

V rámci udržovacích prací bude provedeno očištění betonových ploch, protikorozní ochrana obnažené výztuže, částečná reprofilace povrchů, vyspravení a vytmelení trhlin, pročištění odvodňovačů, odstranění vegetace, údržba zábradlí, předláždění povrchu komunikace, sjednocující stěrka, impregnace nosné konstrukce a spodní stavby a renovace osvětlení. Práce budou probíhat z lešení zavěšeného na konstrukci mostu. Z důvodu ochrany vodního toku bude provedeno zaplachtování.

Záplavové území vodního toku Olše v úseku ř. km 21,800 až 34,800, ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb., bylo v zájmovém úseku stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 23.10.2018 s č. j. MSK 109789/2018.

Most je situován ve stanoveném záplavovém území a zároveň v aktivní zóně. S ohledem na charakter prací, kdy jde pouze o sanační práce na stávajícím mostě lze konstatovat, že stavbou nedojde k ovlivnění stávajících poměrů.

Upozorňujeme však, že za případné škody způsobené průchodem velkých vod a ledů v době realizace stavby a po dobu jejího užívání neponese Povodí Odry, s.p. zodpovědnost.

V rámci realizace stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Majetkové záležitosti projednávejte s majetkovým odborem Povodí Odry, s.p. (Ing. Poledníková, tel: 596 657 325). Toto stanovisko neslouží k majetkoprávnímu vypořádání trvalého a dočasného záboru pozemků v rámci stavby. Za tímto účelem je potřeba před realizací stavby uzavřít s naším majetkovým odborem příslušný smluvní vztah.
- V rámci realizace stavby požadujeme vypracovat havarijní a povodňový plán ve smyslu zákona 254/2001 Sb. § 39 (ohrožení závadnými látkami) a § 71 (ohrožení povodněmi) a předložit jej našemu VH dispečinku ke schválení (Ing. Zdráhal, tel: 596 657 238).
- Zahájení stavby musí být v předstihu min. 5 dnů oznámeno našemu VHP v Českém Těšíně (Ing. Filip, tel: 558 731 700, e-mail: cesky_tesin.vhp@pod.cz).
- Musí být provedena taková opatření, která zajistí, že stavbou nedojde ke znečištění vodního toku stavebním materiálem, chemickými látkami a ropnými úkapy.
- V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál.
- Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku.
- Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s.p. musí být uvedeny do nezávadného stavu a po ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP Český Těšín.

Z hlediska správce povodí a správce vodního toku Olše s předmětnými udržovacími pracemi na mostě Sokolovských Hrdinů **souhlasíme za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.**

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0840 Olše od státní hranice po tok Petrůvka. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí:

Závod 02 Povodí Odry, s.p. ve Frýdku-Místku
majetkový odbor, zde
VH dispečink, zde