






OZNAČ.	POPIS
WC _z	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY PŘÍVOD VODY ZE ZADU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L
WC _v	ZÁVĚSNÉ WC PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ S NÁDRŽKOU DO STĚNY, NÁDRŽKA 3/6 L
UM _v	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMYVADLO PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ
UM	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
DUM	NÁBYTKOVÉ DVOJUMYVADLO S OTVORY PRO STOJÁNKOVÉ BATERIE
V	ZÁVĚSNÁ VÝLETKA, VČETNĚ PLASTOVÉ MŘÍŽKY
VP	PODLAHOVÁ VPUST NÍZKÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, BOČNÍ ODTOK
D, M	KUCHYŇSKÝ DŘEZ, MYČKA, SOUČÁST VYBAVENÍ
VZT, KJ	VZT. JEDNOTKA, KLIMA. JEDNOTKA, VIZ ČÁST VZDUCHOTECHNIKA
H	STÁVAJÍCÍ HYDRANT

	STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
	STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
	RUŠENÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
	NOVÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
	POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU

SX _{A1}	STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVODY PAVILON A1
DX _{A1}	STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVODY PAVILON A1
PM	POŽÁRNÍ MANŽETA

PODOMÍTKOVÉ KLIMATIZAČNÍ SIFONY NESMÍ BÝT ZASTAVĚNÝ NÁBYTKEM, MUSÍ ZŮSTAT VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ, BUDOU OZNAČENY ŠTÍTKY S POPISEM K PŘÍSLUŠNÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ, V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH NEBYLA POLOHA POTRUBÍ ZJIŠTĚNA, PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ BUDE POLOHA JEDNOTLIVÉ KANALIZACE UPŘESŇENA

DOJDE K VÝMĚNĚ DEŠŤOVÝSH SVODŮ D_{1A1}, D_{2A1} V RÁMCI 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

INSTALAČNÍ ŠACHTY - MÍSTA KDE SE NACHÁZÍ STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDOU TVORIT - TVOŘÍ SAMOSTATNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY, TZN. V MÍSTĚ PROSTUPU STROPEM, NEUMÍ BÝT UTĚŠENÝ PROSTUPY MANŽETOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, PROSTUPY MUSÍ BÝT UTĚŠENÝ V MÍSTECH VSTUPU DO INSTALAČNÍ ŠACHTY

REVIZNÍ DÍVKRA PRO ČISTIČI KUSY BUDOU PROVEDENY VE VARIANTĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN. EW30/DP3

ŽÁDNÉ NOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE NESMÍ BÝT NÁPOJENO NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE

D.1.4.b).03