



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
101	SCHODIŠTĚOVÁ HALA	51,98
102	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	18,96
103	VÝTAH	4,86
104	VÝTAH	4,86
106	VSTUPNÍ HALA	244,36
107	INFORMACE	8,48
110	ZÁZEMÍ SPRÁVCE	26,96
111-1	ZÁZEMÍ BUFETU-ŠATNA	9,75
111-2	ZÁZEMÍ BUFETU-PŘEDSÍŇKA	1,90
111-3	ZÁZEMÍ BUFETU-WC	1,71
114	BUFET	28,15
116	OBCHODNÍ JEDNOTKA Č.2	20,57
117	OBCHODNÍ JEDNOTKA Č.1	20,35
119	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,47
120	WC INVALIDA	4,18
121	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,86
122-1	WC PERSONÁL MUŽI-WC	0,99
122-2	WC PERSONÁL MUŽI-PŘEDSÍŇ	1,44
123-1	WC PERSONÁL ŽENY-WC	1,65
123-2	WC PERSONÁL ŽENY-PŘEDSÍŇ	1,32
124-1	WC MUŽI PERSONÁL-PŘEDSÍŇ	1,96
124-2	WC MUŽI PERSONÁL-WC	1,13
125-1	WC ŽENY PERSONÁL-PŘEDSÍŇ	4,35
125-2	WC ŽENY PERSONÁL-WC	1,25
126-1	WC MUŽI VEŘEJNOST-PŘEDSÍŇ	2,94
126-2	WC MUŽI VEŘEJNOST-PISOÁRY	6,59
126-3	WC MUŽI VEŘEJNOST-WC	1,38
127-1	WC ŽENY VEŘEJNOST-PŘEDSÍŇ	3,10
127-2	WC ŽENY VEŘEJNOST-CHODBA	6,49
127-3	WC ŽENY VEŘEJNOST-WC	0,99
127-4	WC ŽENY VEŘEJNOST-WC	0,99
127-5	WC ŽENY VEŘEJNOST-WC	0,99

LEGENDA ZKRAVOU I TECHNICKY

OZNAC.	POPIS
WCz	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY PŘÍVOD VODY ZE ZEDU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L
WCv	ZÁVĚSNÉ WC PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ S NÁDRŽKOU DO STĚNY, NÁDRŽKA 3/6 L
UMv	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMYVADLO PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ
UM	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
DUM	NÁBYTKOVÉ DVOJUMYVADLO S OTVORY PRO STOJÁNKOVÉ BATERIE
V	ZÁVĚSNÁ VÝLEVK, VČETNĚ PLASTOVÉ MŘÍŽKY
VP	PODLAHOVÁ VPUSŤ NÍZKÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, BOČNÍ ODTOK
D, M	KUCHYŇSKÝ DŘEZ, MYČKA, SOUČÁST VYBAVENÍ
VZT, KJ	VZT. JEDNOTKA, KLIMA. JEDNOTKA, VIZ ČÁST VZDUCHOTECHNIKA
H	STÁVAJÍCÍ HYDRANT

POPIS:

- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVOD VODY
- RUŠENÝ VNITŘNÍ ROZVOD VODY
- NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
- NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD POTRUBÍ CÍRKULACE
- NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD PŘEDMÍCHANÉ VODY

POZNÁMKA:

- VXA1 STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ VODY PAVILON A1
- CSV CENTRÁLNÍ SMĚŠOVACÍ VENTIL
- PT POŽÁRNÍ TMEL NA POTRUBÍ

- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVOD VODY JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ.
- V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH NEBYLA POLOHA POTRUBÍ ZJIŠTĚNA, PŘED PROVÁDĚNÍM PRÁCE BUDE POLOHA POTRUBÍ UPŘESNĚNA
- INSTALAČNÍ ŠACHTY - MÍSTA KDE SE NACHÁZÍ STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDOU TVORIT - TVOŘÍ SAMOSTATNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY, TZN. V MÍSTĚ PROSTUPU STROPEM, NEMUSÍ BYT UTĚSNĚNÝ PROSTUPY MANŽETOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, PROSTUPY MUSÍ BYT UTĚSNĚNÝ V MÍSTĚ VSTUPU DO INSTALAČNÍ ŠACHTY
- V01 - V07 VYBAVENÍ WC, PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ D.1.4.c), 01 TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBKŮ

NÁZEV AKCE:
ÚPRAVA VSTUPNÍHO PODLAŽÍ
OBJEKTU POLIKLINIKY V KARVINĚ

MÍSTO STAVBY: KARVINÁ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO
PARCELA Č.: 1793/78

OBJEDNATEL:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,
FRÝŠTÁTSKÁ 721, 733 23 KARVINÁ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:

Attris
s.r.o.
ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK
VYPRACOVAL:
ING. MARKETA RÝŠKOVÁ
KONTROLOVAL:
BARBORA KÝŠKOVÁ

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO 01
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.4. TPS - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
STUPEŇ: **DPS**
JMÉNO VÝKRESU:
VODOVOD - PŮDORYS 1.NP

MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM: 12/2023

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.b).05

