

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

název: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

IČO: 00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

PD – „Zateplení budovy, ul. Tyršova 2346/21, Karviná-Mizerov“

DOTAZ ZÁJEMCE:

Dobrý den, poprosil bych o doplňující info k rozsahu PD viz níže.

S jakou skladbou střechy nově uvažujete? Nechcete stávající skladbu odstranit až po nosnou stropní desku a nově zvolit plochou jednoplášťovou vegetační extenzivní s klasifikací Broof (t3)? Pokud se nemylím šlo by ta na čerpat dotaci ve výši 85% z OPŽP-MŽP_86. výzva, SC 1.3, opatření 1.3.4.

K bodu: Odvod dešťových vod - zůstává stávající - čili pouze proběhne výměna střešních vpustí za nové?

+ ještě dotaz k bodu s názvem: odizolování základové desky a suterénu - zde se jedná o to, že bude

zateplen i suterén (z exteriérové strany) nebo je zde myšleno pouze použití nové hydroizolace?

+ ještě prosím o upřesnění rozsahu k bodu s názvem: přístupové komunikace do budovy.

Pro stávající stav máte k dispozici i výkresy řezů včetně skladeb kcí a výkresy pohledů nebo máte k dispozici pouze půdorysy? Budete mít k dispozici i ve formátu dwg nebo pouze naskenované/tištěné podobě?

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Vážený dodavateli, k Vaším dotazům nad rámec povinnosti sdělujeme následující:

a) Skladba střechy:

Odpověď: šlo by o klasickou výměnu střešního pláště splňující požadavky pro instalaci FTV do budoucna

b) Odvod dešťových vod:

Odpověď: proběhne pouze výměna střešních vpustí za nové s koši pro zachytávání nečistot

c) Odizolování základové desky a suterénu:

Odpověď: navržena bude nová hydroizolace

d) přístupové komunikace do budovy:

Odpověď: posouzení a návrh úprav schodů a ploch před vstupy do SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti (ne příjezdové komunikace).

e) Výkresy řezů včetně skladeb:

Odpověď: k dispozici jsou pouze výkresy (půdorysy) viz výzva, ne dwg.

Zadavatel upozorňuje, že termín pro podání nabídek zůstává stejný, tj. **10.12.2025 8:00.**