Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje
B		LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08	1 x LED, 32W, 4400lm, Ra80, 4000K

číslo	název místnosti	plocha (m2)
SO 02 – 1.01	sklad	14,68
		14,68 m²

SO 02



	Zásuvka 230V, IP44 – NÁSTĚNNÁ
	Vypínač č.1 – IP 44 NÁSTĚNNÝ
	ZÁSUVKA 400V/32A – IP 44
	Vypínač č.6 – IP 44 NÁSTĚNNÝ
M	Napojení VZT zařízení ze světelného okruhu s časovým doběhem

PROJEKT

Koncepční dořešení lokality Loděnice v parku B. Němcové

ADRESA

k.ú. Karviná–město, p.č. 4004/4, 3981/8, 3981/39, 3981/40, 3981/41, 3981/42, 3981/43, 3981/44, 3981/45, 3981/46, 3981/47, 3981/48

STAVEBNÍK

Statutární město Karviná

NÁVRH

autor studie "Koncepční řešení lokality Loděnice v parku B. Němcové": Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ
autor SO 03 – zastřešní: POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o

STUPEŇ PROJEKTU

dokumentace pro provedení stavby

POLYCHROME

ČÁST PROJEKTU

Technika prostředí staveb – SILNOPROUD

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Petr Studnička

VYPRACOVAL

Stanislav Gajzler

VÝKRES

PŮDORYS ELEKTROINSTALACE

ČÍSLO VÝKRESU

SO05 – D.1.2.5.2–02

DATUM	PARÉ Č.
09/2025	
FORMÁT	
420/297	
MĚŘÍTKO	
1:50	