

**Naše značka:** TaV/274/2016/Vo  
**E-mail:** volna@poda.cz  
**Vyřizuje:** Volná Lenka  
**Tel.:** 597 578 060, 597 578 033  
**Fax:** 597 579 000  
**V Ostravě dne:** 26. 2. 2016

**Dopravoprojekt Ostrava a.s.**  
**Masarykovo nám. 5/5**  
**702 00 Ostrava – Moravská Ostrava**

Věc: ***Vyjádření PODA a.s. pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě***

Stavba: ***„Modernizace ul. Žižkova v Karvině“***

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Karviná, ul. Žižkova), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s.** je zakreslena v předloženém výkrese.

Rovněž se ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Karviná, ul. Žižkova) **nachází** telekomunikační vedení Slezské univerzity, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, v jehož HDPE chrániče je **uložen** optický kabel společnosti PODA a.s. Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **dojde** k dotčení telekomunikačních optických kabelů **PODA a.s.**

**Pro danou oblast je nutno si vyžádat vyjádření od Slezské univerzity. V těchto záležitostech se obraťte na Slezskou univerzitu v Opavě, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava.**

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích) ochranným pásmem 1,5m na obě strany od krajního vedení.

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.**
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Je nutno dodržet podmínky vyjádření Slezské univerzity vydané k této stavbě.**
- Před započatím zemních prací stavebníkovi telekomunikační zařízení vytýčíme, a to na základě objednávky, zaslané na e-mail – pro lokality Ostrava, Bohumín - [volna@poda.cz](mailto:volna@poda.cz), [mrva@poda.cz](mailto:mrva@poda.cz) a pro lokality Haviřov, Orlová, Karviná – [volna@poda.cz](mailto:volna@poda.cz), [kirschner@poda.cz](mailto:kirschner@poda.cz).

Do objednávky uveďte, prosím, č. j. vyjádření, pod kterým bylo pro danou stavbu vydáno, datum vydání vyjádření, kontaktní osobu na stavbě a Vámi požadovaný termín vytýčení. Následně Vás p. Mrva – Ostrava, Bohumín - (597 578 044, 775 233 729) nebo p. Ing. Kirschner – Haviřov, Orlová, Karviná - (597 578 033, 775 233 722) budou kontaktovat s tím, že termín a hodina setkání budou vzájemně upřesněny. Dále bude Vaše objednávka obsahovat identifikační údaje Vaší firmy.

Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.

- Telekomunikační zařízení nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. **Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**
- Při odkrytí delšího úseku HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. čísla, 597 578 033, 775 233 722 – Ing. Jan Kirschner. **Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**

**Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání**

S pozdravem

za PODA a.s.

Ing. Jan Kirschner

28. října 102/1168

702 00 Ostrava



PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava  
IČ: 258 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, 100