

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

název: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČ: 00297534

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„OPRAVA UL. ŽIŽKOVA“

Výše uvedený zadavatel Vám poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).

Dotazy zájemce:

Dobrý den,

Žádáme vás tímto o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Oprava ul. Žižkova"

- 1.) Žádáme zadavatele o upřesnění typu drenážního potrubí. Ve slepém rozpočtu je uvedeno, že se jedná o plastové flexibilní potrubí, ale v projektové dokumentaci (technické zprávě) je potrubí z prefabrikovaných trub (kruhová pevnost SN 8), které ale není flexibilní. Jaké drenážní potrubí tedy máme ocenit?
- 2.) Žádáme zadavatele o sdělení dimenze půlené chráničky a ohebné elektroinstalační trubky (pol. č. 112 a 114 objektu SO 101).

Vyjádření k dotazům zájemce:

Dotaz č. 1:

Drenážní potrubí použít dle technické zprávy z perforovaných trub (kruhová pevnost SN 8). Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací poskytuje opravené výkazy výměr, které nahrazují výkazy výměr dříve poskytnuté.

Dotaz č. 2: Půlená chránička je DN110, trubka ohebná HDPE je také DN110.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nové lhůty pro podání nabídek:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: ~~29. 05. 2018 v 13:00 hodin~~ **31. 05. 2018 v 09:00 hodin**

Místo pro podání nabídek:

podatelna Magistrátu města Karviné, ul. Karola Šliwky 618/11, 733 24 Karviná – Fryštát

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne ~~29. 05. 2018 v 13:01 hodin~~ **31. 05. 2018 v 09:01 hodin**

Místo otevírání obálek s nabídkami:

budova Magistrátu města Karviné, ul. Karola Šliwky 618/11, 733 24 Karviná – Fryštát, zasedací místnost č. B/59.

V Karviné dne 15.05.2018

S pozdravem

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
Vedoucí Odboru majetkového

příloha:
příloha č. 1 DI1 - opravené výkazy výměr