

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel:

název: **STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ**
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČ: 00297534

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„OPRAVA UL. ŽIZKOVA“

Výše uvedený zadavatel Vám poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákonů nebo „ZZVZ“).

Dotazy zájemce:

SO 521 - Úprava NTL plynovodu.

Předmětem tohoto stavebního objektu je výškové přeložení 5-ti NTL plynovodů, křižujících komunikaci. Ve výkazu výměr SO 521 je v položce č. 18 Balonování vč. zabezpečení konců potrubí balonovacími vložkami a položce č. 29 Napojení na stávající potrubí množství 12 kpl/kus. Žádáme o vysvětlení, zda je uvedené množství správné.

Vyjádření k dotazům zájemce:

Množství počtu uzavření potrubí balonováním, stejně jako počet napojení 12ks je předpokládaný stav. Skutečný počet uzavření potrubí bude zjištěn až po odkrytí plynovodů při stavbě a tyto dvě položky potom upraveny buď jako „vícepráce“ nebo „méněpráce“ (tyto položky mohou být v rozmezí od 11-13ks). Zadavatel ocení výkaz výměr v předepsané podobě.

V Karviné dne 23. 05. 2018

S pozdravem

.....
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat