

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

název: **Statutární město Karviná**
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČ: 00297534

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU ČP. 871, U LESA, KARVINÁ, RÁJ“

Výše uvedený zadavatel Vám poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).

1

Dotaz zájemce č. 1:

V řízení zadavatele na akci „ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU ČP. 871, U LESA, KARVINÁ, RÁJ“, s dotazy ke slepému rozpočtu.

1. U položky č. 19 je odečtena výměra za PVC pod pochůznou plochou z fólie s protiskluzovou úpravou. Tato položka by se odečítat neměla, protože se nejdříve zhotoví celá krytina z PVC přes celou plochu střechy a následně se na tuto krytinu nataví dodatečné pásy pro chodníky s protiskluzovou úpravou.
2. U položky č. 21 je geotextilie o plošné hmotnosti 500 g/m², měla by tam být jako separace skelná rohož 120g/m², která splňuje Broof (t3) dle projektu.
3. U odstranění povlakové krytiny není počítáno s odstraněním krytiny na svislé ploše, pol.č. 4.
4. Chybí položka montáže PVC krytiny na svislé plochy.
5. U výměry pro střešní krytinu z PVC a separaci není vypočtena dostatečná plocha materiálu na vytažení přes atiku. Je zde počítáno jen s vytažením 30cm.

Slepý rozpočet list 02 1 Pol:

6. Není specifikováno, jak bude vypadat zasklení (uzavření) lodžie. Ve výpisu podrobností je pouze úprava zábradlí bez výplně.

Zasklení je řešeno položkou č.16 a č.17.

Zábradlí je řešeno v listu 01 1 Pol - položka č. 138

V souhrnné TZ je napsáno, že se se zasklením balkónu neuvažuje.

Prosíme o opravu slepého rozpočtu.

Vyjádření k dotazům zájemce č. 1:

Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje opravené výkazy výměr PŘÍLOHU Č. 6 a PŘÍLOHU Č. 6,1 Výzvy pro podání nabídek.

K bodu 6. dotazu zadavatel uvádí:

Ve výpisu podrobností je uvedeno chybně, „zasklení nebude řešeno“. Objednatel požaduje, aby zasklení bylo **provedeno**, dle zaslané specifikace.

Ve výkazu výměr se s ohledem na tuto položku nic nemění.

Zadavatel dále poskytuje zájemcům o veřejnou zakázku opravenou Přílohu č. 7 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI.

Lhůta pro podání nabídek:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 14.01.2020 2020 v 10:00 hodin

Nabídka se podává písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje. Elektronickým nástrojem zadavatele je: <https://ezak.karvina.cz/>

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 14.01. 2020 v 10:01 hodin.

V Karviné, dne 23.12.2019

S pozdravem

2

.....
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat

Přílohy:

- Přílohy DI č. 2 – PŘÍLOHA č. 6 a 6,1 - Výkazy výměr, xls, rts
- PŘÍLOHA č. 7 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI
- Příloha specifikace zasklení