



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné
Odbor komunálních služeb

30.4.2019 / 712/10/KON

VÁŠ BÝRŠ ZN.:
ZE DNE: 15/19/KO
28.03.2019

ADEA projekt s.r.o.
Kalkova 1133/10
702 00 Ostrava

ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/05/1146/2019/03
SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/05/1146/2019/03
VYŘIZUJE: Mgr. Michal Rezek
TELEFON: 596 387 346
E-MAIL: michal.rezek@karvina.cz

LISTUPŘÍLOH: 2/1
DATUM: 29.04.2019

Vyjištění vlastnicka k záměru

Statutární město Karviná, Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné obdržel Vaši žádost o vydání vyjištění vlastnicka k záměru stavby pod názvem „Volební areál pod objektem Obchodní akademie v Karviné-Hranicích“.

Předložená dokumentace řeší výstavbu volebního sportovního areálu pod objektem Obchodní akademie v Karviné-Hranicích. V areálu bude situována pumpracková dráha, skatepark, dráha pro inline brusle, která bude tvaru připomínající číslu 8. Ve větším „oku“ dráhy bude umístěno hřiště pro malý fotbal s mantinělem a ochrannou sítí, v menším „oku“ pak workoutové hřiště. Dále oplocené dětské hřiště, zpevněná plocha u vchodu a pro technický dvůr areálu, veřejné osvětlení, veřejné parkoviště, potřebné přípojky a jejich přeložky. Celý areál bude oplocen. V stávajících prostorách budovy obchodní akademie bude umístěno zázemí (WC, úklid, technologie, kancelář, sklad, skříňky, automaty na občerstvení).

Stavba je členěna na stavební objekty (z nichž některé jsou řešeny samostatně):

- SO 01 Kácení (samostatné povolení)
- SO 02 HTU a odstranění zpevněných ploch
- SO 03.1 Přeložka NN (samostatná stavba ČEZ)
- SO 03.2 Ochrana kabelu CETIN
- SO 03.3 Přeložka areálové kanalizace
- SO 03.4 Přípojka horkovodu pro DPS
- SO 04.1 Přípojka NN
- SO 04.2 Přípojka SLP
- SO 04.3 Přípojka kanalizace
- SO 05 Oplocení
- SO 06.1 Oprava stávající veřejné účelové komunikace
- SO 06.2 Veřejní parkoviště
- SO 07 Areálové zpevněné plochy a chodníky
- SO 08.1 In-line dráha a běžecká dráha
- SO 08.2 Fotbalové hřiště
- SO 08.3 Dětské hřiště
- SO 08.4 Pumtrack
- SO 08.5 Skatepark
- SO 08.6 Workout
- SO 09 Mobilář
- SO 10 Likvidace dešťových vod
- SO 11 Veřejné osvětlení
- SO 12 Kamerový systém
- SO 13 Areálové ozvučení
- SO 14 Zázemí areálu
- SO 15 Ozelenění

MWKASS0809532



Jednoznačný identifikátor dokumentu

■ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ • Magistrát města Karviné | Adresa sídla: Frýdská 72/1, 733 24 Karviná-Frýdek
Adresa pro doručování: Kardašova 618/11, 733 24 Karviná-Frýdek | IČO: 00297334 | DIČ: CZ00297334
Telefon: 596 387 111 | Fax: 596 387 264 | E-mail: opodatena@karvina.cz | Odbor architektury: 050464 | Web: www.karvina.cz

Stavba bude umístěna na pozemcích, které jsou ve vlastnictví statutárního města Karviné, parcelní čísla 2428/4, 2428/21, 2428/22, 2433/1, 2433/9, 2502/1, 2502/3, 2508/8, 2508/11, 2508/29, 2515/14, 2515/1, 2515/3, 2515/5, 2515/6, 2515/13, 2533, 2542, 2638/1, 2638/2, 2638/3, 2638/4, 2715/1 a 3989/30 v katastrálním území Karviná-město.

Pro posouzení Vaší žádosti, statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor komunálních služeb, jako vlastník dotčených pozemků, komunikací, zeleně, zpevněných ploch, inženýrských sítí a veřejného prostranství, vydává, pro účely dopracování dokumentace a řízení vedeného dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto vyjištění k předložené dokumentaci, kterým stanovuje tyto podmínky a sděluje následující:

1. Z hlediska veřejného osvětlení souhlasíme s navrhovaným řešením
2. Kácení, vyřizování všech potřebných povolení ke kácení a odvoz a likvidace veškeré dřevní hmoty bude plně zajištěno v režii stavby.

U dřevin, které nebudou káceny, je nutné důsledně dodržovat ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Při realizaci SO 15 Ozelenění je nutné dodržovat a do projektové dokumentace zapracovat následující normy a arboristické standardy:

- ČSN 46 4902-1 - Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti
- Arboristické standardy Výsadba stromů SPPK A02 001:2012
- ČSN 83 9021 - Rostliny a jejich výsadba
- ČSN 83 9051 - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
- Arboristické standardy Řez stromů SPPK A02 002: 2013

U stromů vysazovaných mezi plotem a hřištěm doporučujeme zvážít použití textilií proti prorůstání kořenů kolem základů plotu a hřiště.

3. Dojde-li vlivem stavebního dopravy, umístěním stavebního materiálu, zařízení a pořízením mechanizace k poškození tělesa komunikací a travnatých ploch v majetku statutárního města Karviné používaných pro příjezd na staveniště, tyto budou po dokončení stavby opraveny v plném rozsahu a uvedeny do nezávadného stavu v rámci nákladů stavby (komunikace včetně vodorovného dopravního značení). Po celou dobu stavby je nutné zachovat přístup a příjezd pro zásobování dotčeného objektu obchodní akademie. Je nutné dbát na důkladné čištění vozidel stavby, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací používaných k příjezdu na stavbu a v případě jejich znečištění je průběžně čistit. V případě znečištění vpusť ve správě města je také nutné zajistit jejich čištění.

4. Navrženou přípojkou horkovodu pro DPS (SO 03.4) dojde k dotčení stávajícího kanalizačního řadu, vybudovaného pod názvem stavby „Karviná – rozšíření kanalizace, stavba č. 08 – Karviná – kanalizační sběrač C, část 2, úsek A“. Jedná se o úsek kanalizačního potrubí DN 1500 – PE (hloubka uložení je cca 7,9 – 11,16 m), které je umístěno podél ul. Leonovovy – viz příložený situační snímek a podélný profil. Kanalizační stoka v úseku mezi S6 a S7 je uložena ve štitované šiole profilu Ø 2560 mm. Prostor mezikruží mezi troubou a železobetonovými segmenty je vyplněn cementopilkovou suspenzí.

Stavba kanalizačního sběrače C je v majetku statutárního města Karviné, ve správě Odboru majetkového Magistrátu města Karviné. Kanalizační provozuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Projektovou dokumentaci navržené stavby je nutno předložit provozovateli kanalizačního sběrače C k odsouhlasení a stanovení podmínek k realizaci stavby.

5. S veškerým odpadem, který vznikne při stavbě, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Především je nutné důsledně provádět třídění odpadů vzniklých na stavbě. Odvoz veškerého odpadu bude zajištěn v režii stavby.

6. Veškeré případné přesuny mobiláře, apod. musí být řešeny na náklady stavby a po předchozí dohodě se správcem daného majetku.
7. Žádáme o sdělení, kdo bude po dokončení stavby správcem areálu. Zdáli bude ve správě Odboru majetkového, jako součást areálu obchodní akademie, nebo ne.
8. Stavbu je nutné koordinovat se záměry vlastníků technické infrastruktury a dalšími stavbami v blízkosti (krytí bazén).

Toto vyjádření vlastníka k záměru nenahrazuje povolení nebo rozhodnutí příslušných správních orgánů potřebných k realizaci stavby.

Platnost tohoto vyjádření končí dne 29.04.2020

Ing. Jana Maierová
vedoucí odboru
podpsáno elektronicky

Na vědomí: Odbor majetkový

Stránka 3 / 3

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 701394_013232 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 02.05.2019 v 09:34:55. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 02.05.2019 09:09:15. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 00 AE 14 53, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru ICA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu Michal Rezek, Magistrát města Karviná, Statutární město Karviná. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 02.05.2019 v 09:34:55. Údaje o časovém razítku: datum a čas 29.04.2019 16:36:48, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 4C 4B AA, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 02.05.2019 v 09:34:55. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 02.05.2019 09:09:15. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 00 AF 27 02, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru ICA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu Ing. Jana Maierová, Magistrát města Karviná, Statutární město Karviná. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 02.05.2019 v 09:34:55. Údaje o časovém razítku: datum a čas 30.04.2019 13:19:20, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 4C 4B A9, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Ostrava 39

Česká pošta, s.p. dne 02.05.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

VERA PASKOVÁ

Otisk úředního razítka:



118286545-10342-190502093437

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovadoložky>.

ANALIZACE, STAVBA č. 08, KARVINÁ - kanalizační sběr

