



08-04-2019 /669/117kon/

**SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,**  
příspěvková organizace

**středisko Karviná**

Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná

Příspěvková organizace  
Moravskoslezského kraje



VÁŠ DOPIS ZN.: 17/19/Ko  
ZE DNE: 29.3.2019  
NAŠE ZN.: 8169/TSÚ/2019-RŘ

ADEA projekt s.r.o.

Kafkova 1133/10

702 00 Ostrava

VYŘIZUJE: Řepková Renáta  
TEL.: 731 403 270  
E-MAIL: renata.repkova@ssmsk.cz

DATUM: 2.4.2019

### **Volnočasový sportovní areál pod objektem Obchodní akademie v Karviné - Hranicích - vyjádření k DÚR**

Pro vyjádření k výše uvedené stavbě nám byla předložena projektová dokumentace ve stupni **DÚR z data leden/2019.**


V rámci stavebního objektu „SO 03.4 Přípojka horkovodu pro DSP“ je **přípojka horkovodu** navržena tak, že **bude v jednom místě křížit silnici č. III/4688 ul. Leonovova**, pozemek parc. č. 3989/30 k.ú. Karviná – město, který je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a Správa silnic MS kraje má na základě zřizovací listiny právo na hospodaření se svěřeným majetkem kraje.

S umístěním horkovodní přípojky v předmětném silničním pozemku **souhlasíme** za předpokladu, že budou dodrženy níže uvedené podmínky:

- Křížení horkovodní přípojky se silnicí nutno realizovat protlakem tak, aby v **žádném případě nedošlo k poškození živичného povrchu vozovky**. Silnice je po celkové rekonstrukci, na kterou běží pětiletá záruční doba. Pokud dojde k jakémukoliv poškození, budeme požadovat opravu živичného povrchu v plném rozsahu, přes celou šířku komunikace.
- Horkovodní přípojka pod silnicí musí být **uložena do chráničky, v hloubce s minimálním krytím 1,5m od nivelety vozovky**.
- Zápichové jámy **musí být umístěny mimo silniční pozemek**.
- Pro umístění přípojky v silničním pozemku musí být uzavřena mezi investorem a SSMSK smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcný záměr musí být schválen Radou MS kraje. Smlouva bude zajišťována prostřednictvím našeho střediska.
- Silniční správní úřad v Karviné nutno požádat o vydání rozhodnutí pro umístění horkovodní přípojky v silničním pozemku.

**Další stupeň projektové dokumentace, který bude obsahovat příčný řez uložení přípojky v komunikaci, požadujeme předložit k odsouhlasení.**

S pozdravem



Ing. Václav Hrachovina  
vedoucí střediska