26 -04- 2019 / 1051/1C/KON

DISTRIBUCE

1C

R4P100 ReqType:H ReqExtID:0007742952 ProcestID:CS-20190418T220948-0002 DocExtID:0000000040674744
BOID:001A4A1A09201ED698C20F92459150E2 BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IF/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-T44 ZakID:0010067818 DocID:0010037411350
IA:11\p22-32802022 VerX146D70P9 Dav:7811078(0001)/h PSP atr:585 lst:293 zas.237

D0000000101479881908

ADEA projekt s.r.o.
Kafkova 1133/10
Ostrava
702 00

VÁŠ DOPIS ZNAČKY	NAŠE ZNAČKA	LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
001103668503	8120069851	800 850 860	18. 4. 2019

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120069851

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Leonovova, kat. území: Karviná-město, parc. č.: 2515/3, Karviná, Hranice, ze dne 11. 4. 2019, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Přeložení 140 m kabelové smyčky NN. Demontáž stáv. 2x NNk, montáž nového 2x NNk, inženýring, VB, správní poplatky, 2x spojky NN, geodet, vypínání, PD.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(í) Josef Hůrka. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 256 879,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 17. 10. 2019, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Připojování