

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
 se sídlem 28. října 1235/169,
 Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ADEA projekt s.r.o.
 Kafkova 1133 / 10
 70200 Ostrava

Značka: 9773/V032612/2019/GE

Ostrava, dne: 26.11.2019

Věc: Volnočasový sportovní areál pod objektem Obchodní akademie v Karviné - Hranicích - SO 06.2 Zpevněné plochy, parc. č. 2515/5, k.ú. Karviná-město
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení
 Investor Statutární město Karviná

Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí bylo vydáno dne 5.6.2019 pod zn. 9773/V013106/2019/BU. V tomto stanovisku jste byli upozorněni na sdruženou vodovodní přípojku, avšak v rámci místního šetření střediskem vodovodních sítí Havířov bylo zjištěno, že se nejedná o vodovodní přípojku, ale o vodovodní řad v majetku SmVaK Ostrava a.s. – viz níže.

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu parkoviště kolmého stání – dvě části a přístupový chodník (SO 06.2 Zpevněné plochy).

Navržené konstrukční vrstvy parkoviště

• dlažba 20x20cm DL	60 mm
• lože z kamenné drti 4/8 L	30 mm
• přírodní drcené kamenivo 0/32 ŠDA	150 mm
Celkem	240 mm

Navržené konstrukční vrstvy chodníku

• plastový zatravňovací rošt PR	60 mm
(výplň: 50% prosátá ornice, 20% praný písek fr. 0-2, 20% zeolit fr. 2-4, 10% kompost)	
• podkladní síťovina PS	
• podkladní vrstva PV	40 mm
(složení: 40% ŠD fr. 2-4 mm, 30% prosátá ornice, 20% zeolit fr. 2-4, 10% kompost)	
• vegetační čistící vrstva kf>1x10-5/ m/s VV	250 mm
Celkem	350 mm

Srážkové vody ze zpevněné ploch – tj. ploch parkování vozidel ze zatravňovací dlažby a dlážděného chodníku budou pozvolně zasakovat do podloží. V případě ploch ze zatravňovací dlažby přímo na ploše samotného parkování, u chodníku pomocí příčného sklonu chodníku do přilehlé zatravněné neprovozní plochy.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích dle předložené situace stavby, k. ú. Karviná-město, **dojde ke střetu** se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s., a to s **vodovodním řadem DN 100 PVC** – viz orientační zakres v mapové příloze.

Zákes dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Havířov, tel. č.: 596 384 111. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkovu a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Rovněž upozorňujeme na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákes těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.


S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Umístění stavby zpevněných ploch nad stávajícím vodovodem DN 100 PVC je řešeno **dohodou č. 3195/D/KA/2019**.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- **Písemně nebo telefonicky uvědomit** provozní středisko vodovodních a kanalizačních sítí Havířov (kontakt viz výše) o zahájení prací, a to **nejméně 4 týdny předem**.
- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Před zahájením a po ukončení prací bude řešená lokalita fyzicky zdokumentována a předána za účasti pracovníků SmVaK Ostrava a.s.
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- Na základě vytyčení v místech kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové poklopy) upravit do nivelety konečných úprav. Po ukončení prací provedou technici střediska vodovodních sítí Havířov (kontakt viz výše) kontrolu dotčených vodovodních poklopů jakož i kontrolu funkčnosti dotčených ovládacích armatur (šoupátka a hydranty na vodovodu a šoupátka vodovodních přípojek). **O provedené kontrole bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku.** Bez tohoto zápisu nesouhlasíme s vydáním souhlasu s užíváním stavby.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení vodovodu, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází vodovody včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Přílohy: Orientační zakreslení zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

[illegible]