

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 8 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ČI ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

název: **STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ**
 sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
 zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
 IČO: 00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„SPORTOVNÍ AREÁL UL. LEONOVOVA, KARVINÁ-HRANICE“

Dotazy zájemce č. 1:

dotaz č.1

SO 13 ASŘ výkaz výměr


120	K	766960N02	D-02 - D+M Dveře vnitřní dřevěné plné, 800x1970mm, včetně obložkové zárubeň	ks	2,000
-----	---	-----------	---	----	-------

Poznámka k položce:

P

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

Výpis dveří

	DVEŘE	světý rozměr stavební otvor dle umístění	800 x 1970 mm 900 x 2020 mm interiér	DVEŘE	práh nadsvětlik	- -	LEVÉ	2
	KŘÍČLO	počet křidel způsob otvírání materiál	jednokřídle otočné dřevěné, plné	ZÁRUBEŇ	stavební otvor materiál	900 x 2020 mm do zděné příčky dřevěná		
	konstrukce	dle ČSN EN 1192, Třída 3	povrchová úprava	obložková	vysokotlaký laminát HPL, RAL 7016			
	podpráhka	ano, s těsněním	KOVÁNÍ	typ	závěsy, rozeta pro klika-klika			
	hrana dveří	hliníková	povrchová úprava	typ	nerez mat			
	závěsy	dle ČSN EN 1192, Třída 3	povrchová úprava	zámek	vložkový			
	povrchová úprava	vysokotlaký laminát HPL, RAL 1028	zámek	vložka	cyklindrická			
	zasklení	-	zámek	funkce	bezpečnostní			
	PARAMETRY							
	požární odolnost	-						
součinitel prostup. tepla	-							
neprůzvučnost	-							
průhlednost	-							
zatížení větrem	-							
vodotěsnost	-							
odolnost proti vloupání	RC2							
AKCE:	SPORTOVNÍ AREÁL UL. LEONOVOVA, KARVINÁ – HRANICE			VÝPIS DVEŘÍ		LIST č.: D – 2		

Bezpečnostní dveře nemohou mít dřevěnou zárubeň, měla by být ocelová.

- **Můžete se vyjádřit k výše uvedené poznámce, že by bezpečnostní dveře měly mít ocelovou zárubeň?**
- **Jaká bude zárubeň u dveří pod odk.D02?**
- **Budou dveře skutečně bezpečnostní?**

dotaz č.2

SO 06.1 oprava kanalizace bezvýkopovou technikou

56	K	899950R01	Oprava kanalizačního potrubí DN 200 mm bezvýkopovou technikou	m	39,000
----	---	-----------	---	---	--------

Poznámka k položce:

P

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek

-bezvýkopová oprava kanalizace v celkové délce 141 m, z toho potrubí DN200 délky 39 m a potrubí DN300 délky 102 m. Předpokládá se bezvýkopová oprava kanalizace laminovacím rukávem, před provedením opravy bude kanalizace v celé délce vyčištěna.

VV "rozsah_SO 06.1_D1-06 v.č. 02/06, TZ"
VV 39,0 39,000
VV **Součet** **39,000**

57	K	899950R02	Oprava kanalizačního potrubí DN 300 mm bezvýkopovou technikou	m	102,000
----	---	-----------	---	---	---------

Poznámka k položce:

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek

P

-bezvýkopová oprava kanalizace v celkové délce 141 m, z toho potrubí DN200 délky 39 m a potrubí DN300 délky 102 m. Předpokládá se bezvýkopová oprava kanalizace laminovacím rukávem, před provedením opravy bude kanalizace v celé délce vyčištěna.

VV "rozsah_SO 06.1_D1-06 v.č. 02/06, TZ"
VV 102,0 102,000
VV **Součet** **102,000**

- **Bude se oprava kanalizace provádět jen v rozsahu šachta-šachta nebo jsou na trase i přípojky či nějaké přípojky? Dle situace to vypadá jen jako trasa bez přípojek.**
- **Jaké jsou šachtice, jsou to standartní betonové RŠ o průměru skruže 1000mm?**

Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce č. 1:

dotaz č.1

SO 13 ASŘ výkaz výměr

Bezpečnostní dveře nemohou mít dřevěnou zárubeň, měla by být ocelová.

- **Můžete se vyjádřit k výše uvedené poznámce, že by bezpečnostní dveře měly mít ocelovou zárubeň?**

Potvrzujeme, že bezpečnostní dveře třídy RC2 budou mít dřevěnou obložkovou zárubeň (certifikovaný výrobek).

- **Jaká bude zárubeň u dveří pod odk.D02?**

Dřevěná.

Ve výkazu výměr je však nesprávně uveden typ dveřního křídla, a to s polodrážkou. Je nutné nacenit a dodat bezfalcové provedení (oproti původně uvedenému falcovému provedení)

- **Budou dveře skutečně bezpečnostní?**

Ano – třída RC2.

Dotaz č.2

SO 06.1 oprava kanalizace bezvýkopovou technologií

- **Bude se oprava kanalizace provádět jen v rozsahu šachta-šachta nebo jsou na trase i přípojky či nějaké přípojky? Dle situace to vypadá jen jako trasa bez přípojek.**

Vzhledem k tomu, že pro návrh nebyly k dispozici údaje o stavu kanalizace (nebyly provedeny průzkumy, bez údajů o šachtách) je navržen a bude naceněn rozsah šachta.

Ve výkazu výměr je zahrnut průzkum kanalizace před realizací (viz. technická zpráva SO 06.1), kterým bude ověřena existence přípojek a stav kanalizace, skutečný rozsah oprav kanalizace bude dle návrhu dodavatele potvrzen stavebníkem.

Náklady na průzkumy jsou uvedeny ve vedlejších a ostatních nákladech stavby.

- Jaké jsou šachtice, jsou to standardní betonové RŠ o průměru skruže 1000mm?

Jsou to standardní betonové RŠ o průměru skruže 1000 mm.

V Karviné dne 10. 03. 2020

S pozdravem

.....
administrátor VZ