

Naše značka: TaV/1296/2019/Vo
E-mail: volna@poda.cz
Vyřizuje: Volná Lenka
Tel.: 597 578 060, 597 578 033
Fax: 597 579 000
V Ostravě dne: 31. 10. 2019

ATRIS s.r.o.
Andrea Holá
Občanská 1116/18
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Věc: ***Vyjádření PODA a.s. pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě***

Stanovisko k projektové dokumentaci pro povolení odstranění stavby

Stavba: „**Demolice objektu Kosmos Karviná**“

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Karviná, ul. Žižkova), se **nachází** telekomunikační síť a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s.** a **rušená trasa telekomunikačního vedení PODA a.s.** jsou zakresleny v předloženém výkrese „Koordinační situační výkres, číslo výkresu C.3“. **Částečné přeložení podzemního telekomunikačního vedení PODA a.s.** je popsáno v „Technické zprávě“ vypracované společností Atris s.r.o., Občanská 1116/18, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 00.

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích). Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.**
- **Požadujeme provedení částečné přeložky HDPE trubek PODA a.s. tak, jak je popsána v „Technické zprávě“ vypracované společností Atris s.r.o., Občanská 1116/18, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 00.**
- **Veškerá manipulace s HDPE chráničkami bude probíhat po předchozí domluvě a dle pokynů zástupce společnosti PODA (Ing. Jan Kirschner, 775 233 722, 597 578 033, kirschner@poda.cz) na základě objednávky realizátora stavby, po vzájemném odsouhlasení ceny. Zemní práce (2x sonda o délce cca 3m v trase HDPE chrániček) provede buďto zhotovitel stavby dle pokynů při vytýčení sítí, nebo rovněž objedná u spol. PODA, a.s. **Práce prováděné spol. PODA a.s. budou vyúčtovány zhotoviteli stavby.****
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Před započítím prací stavebníkovi telekomunikační zařízení vytýčíme**, a to na základě objednávky, zaslané na e-mail – pro lokality Ostrava, Bohumín - volna@poda.cz, mrva@poda.cz a pro lokality Haviřov, Orlová, Karviná – volna@poda.cz, kirschner@poda.cz.

Do objednávky uveďte, prosím, č. j. vyjádření, pod kterým bylo pro danou stavbu vydáno, datum vydání vyjádření, kontaktní osobu na stavbě. **Následně kontaktujte p. Mrvu** – lokality Ostrava,

Bohumín - (597 578 044, 775 233 729) nebo Ing. Kirschnera – lokality Haviřov, Orlová, Karviná - (597 578 033, 775 233 722) pro upřesnění termínu vytýčení. Objednávka bude rovněž obsahovat identifikační údaje Vaší firmy.

Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.

- Telekomunikační zařízení nesmí být pojižděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. **Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**
- Při odkrytí HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. čísla, 597 578 033, 775 233 722 – Ing. Jan Kirschner. **Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání

S pozdravem

za PODA a.s.
Ing. Jan Kirschner
28. října 102/1168
702 00 Ostrava



-11-

PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
IČ: 258 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 597 578 000