

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

název: Statutární město Karviná
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČ: 00297534

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„KARVINÁ – POLICEJNÍ MOBILNÍ SLUŽEBNA“

Výše uvedený zadavatel Vám poskytuje vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).

I když vznesený dotaz zájemce nebyl doručen dle § 54 odst. 5 ZZVZ, tzn. 7 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek, výše uvedený zadavatel rozhodl reagovat na tyto dotazy a to z důvodu, že se jedná o upřesnění technické specifikace dodávky.

Dotaz zájemce č. 1:

prosíme o upřesnění následujících bodů Zadávací dokumentace
technického řešení mobilní služebny, části IT TECHNOLOGIE A MONITOROVACÍ VYBAVENÍ:

1. PC do racku – je myšleno, jako PC skříň do racku – skládané PC, nebo je možné nahradit za SFF PC , IPX mini PC značkové – s upevněním?
2. Jak je myšleno u serveru a NB 6xCPU – jako 6 cores?
3. Verze SW server 2019?
4. Externí diskové pole?

Vyjádření k dotazu zájemce - dotaz č. 1:

Add 1) PC s montáží do racku, jak je uvedeno v ZD

Add 2) myšleno 6 cores u serveru i NB

Add 3) dle ZD „Nejnovější verze serverové licence Windows* v provedení Standard pro použitý počet jader CPU“, tedy 2019

Add 4) dle ZD je provedení pro OS 2x SSD 240GB s potvrzenou kompatibilitou od výrobce serveru, disky je nutné provést v konfiguraci Raid 1 + HDD 2x4TB pro data v konfiguraci Raid 1, externí datové pole není požadováno

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodů, že se jedná o vysvětlení zadávací dokumentace (upřesnění technické specifikace dodávky) neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

V Karvině dne: 11.06.2020

S pozdravem

.....
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat