

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ČI ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

název: **STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ**
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČO: 00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINĚ“

Dotaz zájemce:

*Dotaz k oddílu PZTS:
Dle specifikace je požadováno připojení na PCO v domech č.33 a 34.
Dle schémat zapojení je připojení na PCO pouze v domě č.34.
Co platí?*

Vyjádření zadavatele:

Pro všechny budovy je instalován jeden systém PZTS. Přenos na PCO je požadován taky pouze jeden, a to v domě č.p.34.

Přenos na PCO v domě č. p. 33 byl uveden omylem navíc.

Zadavatel nadbytečnou položku v položkovém rozpočtu odstranil.

Zadavatel formou přílohy č. 1 těchto dodatečných informací, označené jako Příloha DI2 č.1 – opravený výkaz výměr – R02, poskytuje opravený výkaz výměr.

Úprava se týká pouze jedné, výše uvedené položky. Změna je v DPS_Výkaz výměr profese čp. 33 – excel „DPS-D.1.4.5-SO01_Výkaz_33 R02“

Dodavatelé při zpracování svých nabídek použijí opravený výkaz výměr.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 13. 07. 2020 v 09:00 hodin

Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 13. 07. 2020 v 09:01 hodin.

V Karvině dne 09. 06. 2020

S pozdravem

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ

Přílohy:

Příloha DI2 č. 1 – opravený výkaz výměr – R02