

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č.10
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

název: **STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ**
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČO: 00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ“

Dotazy zájemce č. 1 včetně vyjádření zadavatele:

Dobrý den,
po konzultaci s odbornou firmou bylo zjištěno, že sanovat 800 m² zdiva mikrovlnou technologií je nesmysl. Tyto práce by trvaly několik měsíců s tím, že by se po stavbě dál nesměl nikdo pohybovat (nebyly by prováděny žádné další práce, což je vzhledem k termínu cesta do záhuby). Mikrovlnná technologie se provádí lokálně ne celoplošně, zbytek je řešen chemicky atd. Prosím o vyjádření se k této problematice, kde reálné praktické řešení je téměř nemožné.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel upřesňuje poznámky k níže uvedeným položkám výkazu výměr/rozpočtu

33_D.1.1-2_p.č. 426

34_D.1.1-2_p.č. 429

35_D.1.1-2_p.č. 364

Poznámka k položce:

Kompletní systémové provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek

Sanace částí zdiva a stropů napadených houbami (dřevomorka domácí apod.) bude provedena mikrovlnou technologií, včetně ošetření napadených míst chemickým fungicidním postřikem. Předpokládáme provedení sanace v rozsahu cca 30% plochy zdiva (1.PP i 1.NP) a ponechaných stropů v 1.PP.

Upřesnění / specifikace:

-mikrovlnou technologií bude ošetřeno 10 % plánovaného plošného rozsahu

-chemicky bude ošetřeno 100 % plánovaného plošného rozsahu

V Karviné dne 14. 07. 2020

S pozdravem

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ

Přílohy:

Příloha DI10 č. 1 – výkaz výměr N20-051-4_exp3_VR4 - REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ [zadání]