



PŘEHLED PŘÍSTROJŮ			
Označ.	Druh	Typové údaje	Poznámka
01	vyřináč	01	
05	vyřináč	05	
FAP	tlučítko tónové signálů	FAP	
16A/230V	domovní dvojčíslovka	16A/230V	
16A/230V	domovní zčíslovka	16A/230V	
16A/230V s PŘEPĚTOVOU OCHRANOU	domovní dvojčíslovka	16A/230V s PŘEPĚTOVOU OCHRANOU	
01 POD OMÍTKU	vyřináč IP44	01 POD OMÍTKU	
25A/400V	SPORÁKOVÝ SPINAČ	25A/400V	
24V	APLIKOKAKUST.SIGNALIZACE	24V	
EL	světlo popisná v TZ		

+ KÓTOVANÝ VÝVOD VIZ INTERIÉR

Označování el.přístrojů a spotřebičů
počet 2xEL 4–120
druh die tabulky
typ die tabulky
obvod rozváděče
část obvodu samostatně ovládaná

Rozvodná soustava: 3NPE 50Hz/400V/TN–S
Rozvodná soustava: 1NPE 50Hz/230V/TN–S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle STN 33 2000–4–41ed3 a dalších
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:
ochrana izolací
ochrana krytí nebo překážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
ochrana automatickým odpojením od zdroje
Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
proudovým chráničem dle přílohy NM4

Prostor dle ČSN 33 2000–4–41ed3 z hlediska ČSN 33 2000–5–51ed3:
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000–4–41ed3: normální
neoznačené: odpovídající prostorům normálním

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK		SIP	
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS		PODPIS	
INVESTOR: STÁTNÍ JARNA MĚSTO KARVINA		FRYŠTÁTSKÁ 721/733 24 KARVINA	
NAZEV AKCE:		ČÁST: TPS-ES	
REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN NA		DATUM: 12/2018	
ZŠ SLOVENSKÁ		STUPEN: DPS	
OBSAH SL.ŽKY:		MÍSTO STAVBY: PARC.Č. 2719/01-109, 2719/289, 2719/348, 2780/1, K.Ú. KARVINA MĚSTO	
PUDORIS 1.NP		STAVEBNÍ OBJEKT: S001	
		MĚŘITKO: 1:75	
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4-02	