

POZNÁMKA:

1. P–DVEŘE PODŘÍZNOUT O 100 CM2 NEBO BEZ PRAHU

LEGENDA:

- VZT JEDNOTKY
- VZT POTRUBÍ – PŘÍVOD
- VZT POTRUBÍ – ODVOD
- OZNAČENÍ TEPELNÉ IZOLACE VZT POTRUBÍ TL.20 MM S AL. POLEPEM
- VENTILÁTOROVÝ DÍL
- 1650 / 1650 — PŘÍVOD/ODVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI V M3/HOD

ZODP. PROJEKTANT: ING. MARCEL HEJTMÁNEK	ing. Marcel HEJTMÁNEK projektová a inženýrská činnost Družební 768/2B, OLOMOUC IČO 13641468 tel.: 603819774
KONTROLOVAL: ING.ARCH.PETR KUDLÍK	
ČÁST: D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D1.4.c) ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK	PODPIS	Atris Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
VYPRACOVAL: ING. LUKÁŠ PITRA		
INVESTOR: **STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ** **FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ**		

NÁZEV AKCE: **REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN NA ZŠ DRUŽBY**	ČÁST: VZT	FORMÁT: 420/297
	DATUM: 11/2018	STUPEŇ: DSP + DPS
	MÍSTO STAVBY: PARC.Č. 3435/17, OBEC KARVINÁ, K.Ú. KARVINÁ - MĚSTO	
OBSAH PARÉ: PŮDORYS 1.NP - VÝŘEZ	STAVEBNÍ OBJEKT: **SO01**	ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.4.c)-02**
	MĚŘÍTKO: 1:75	