


+ KÓTOVANÝ VÝVOD VIZ INTERIÉR

Označování el.přístrojů a spotřebičů
počet 2xEL 4–12a
druh dle tabulky
typ dle tabulky
obvod rozváděče
část obvodu samostatně ovládaná

Rozvodná soustava: 3NPE 50Hz,400V/TN–S
Rozvodná soustava: 1NPE 50Hz,230V/TN–S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle STN 33 2000–4–41ed3 a dalších
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:
ochrana izolací
ochrana krytý nebo překážkami
Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
ochrana automatickým odpojením od zdroje
Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
proudovým chráničem dle přílohy NM4
Prostor dle ČSN 33 2000–4–41ed.3: normální
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000–4–41.ed.3 z hlediska ČSN 33 2000–5–51ed.3:
neoznačené: odpovídající prostorům normálním

| | | | |
|---|--|--|--|
| ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK | | PODPIS | |
| VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS | | | |
| INVESTOR: STATUÁRNÍ MĚSTO KARVINA FRYŠTÁTSKÁ 72/1,733 24 KARVINA | | <div><div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava</div></div> | |
| NÁZEV AKCE: | | | |
| REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN NA ZŠ DRUŽBY | | ČÁST: TPS-ES | |
| OBSAH SLOŽKY: | | DATUM: 12/2018 | |
| | | MÍSTO STAVBY: PARČ. 3435/17 OBEC KARVINA K ÚKARVINĚ MĚSTO | |
| PŮDORYS 1.NP-2.ČÁST | | STAVEBNÍ OBJEKT: SO01 | |
| | | MĚŘÍTKO: 1:75 | |
| | | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4-03 | |