


Napětová soustava:	3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C
Základní ochrana:	Izolaci dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Ochrana při poruše:	automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Doplňková ochrana:	proudové chrániče, ochranné pospojování

 Amper design s.r.o. Ruská 388/43 703 00 Ostrava - Vítkovice	Vypracoval: Ing. J.Holář <i>J.Holář</i> Zodp. projektant: Ing. J.Holář <i>J.Holář</i>	
	Kód zakázky: A19-15 Datum: 11/2019 Měřítko: 1:75 Formát: A1 List/Listů: 1/1	
Objednatel: STAŘS Karviná, s.r.o. Karola Šlívky 783/2a 733 01 Karviná - Fryštát Název zakázky: Rekonstrukce umělého osvětlení a oprava nouzového osvětlení házenkařské haly Stupeň: DPS - dokumentace pro realizaci stavby	Část: Silnoproudá elektrotechnika Poř. číslo:	
Název výkresu: Řez a foto stávajícího stavu	02	