

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce umělého osvětlení a oprava nouzového osvětlení házenkářské haly“

Název zadavatele	STaRS Karviná, s.r.o.
sídlem	Karola Šliwky 783/2a, Fryštát, 733 01 Karviná
IČ, DIČ	25857444, CZ25857444
kterého zastupuje	Mgr. Petr Dyszkiewicz, jednatel
Profil zadavatele	https://ezak.karvina.cz/profile_display_59.html

V souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů programu OP PIK (dále jen jako „Pravidla“), na základě žádostí o vysvětlení nebo změnu zadávacích podmínek, poskytuje zadavatel odpovědi na dotazy níže. Dotazy dodavatelů jsou uvedeny v původním znění, odpovědi zadavatele **červeně**.

Dotaz dodavatele č. 1:

V technické zprávě odstavec 7.1. je kromě jiného uvedeno, že nouzová svítidla budou napojena *na stávající systém jedné centrální bateriové jednotky*. Přitom všechny tři modely nouzových svítidel uvedené v rozpočtu jako referenční jsou vybaveny vlastní baterií zajišťující autonomní provoz po dobu jedné resp. 3 hodin. Co mají tedy nouzová svítidla v tomto ohledu splňovat?

Odpověď zadavatele:

Všechny tři modely nouzových svítidel musí splňovat podmínku připojení na stávající systém centrální bateriové jednotky. V příloženém výkazu výměr jsou opraveny typy jednotlivých svítidel (položka 3.4, 3.5, 3.6).

S ohledem na provedenou změnu zadávací dokumentace přistupuje zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek do 19. 4. 2021 do 10:00 hod.

Příloha: soubor „Výkaz výměr_Silnoproudá elektrotechnika_upr_12_04_2021.xls“

V Brně, dne 12. 4. 2021

Michal Dedek
EFA compliance s.r.o.
v zastoupení zadavatele